

Nr sprawy – 79/06

Gdańsk, dnia 21.06. 2006 roku

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację systemu sygnalizacji obecności tlenu węgla w KMP Gdynia.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

1. W SIWZ nie zostało uściślone ile detektorów oraz centralek ma podlegać dozorowi. Prosimy o uściślenie zakresu prac.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

W skład sygnalizacji wchodzi:

- 5 szt detektorów typu WG-2.G mikroprocesowych dwuprogowych,
- system wyłączający wentylatory.

Ponadto informujemy , iż obiekt nie posiada centralek (skrzynek sterujących).

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej proszę kontaktować się z Panem Rutkowskim pod tel. (058) 66-21-030 lub dyżurny KMP Gdynia (058) 66-21-031, 66-21-032.

Jednocześnie , Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 6 , 7 Ustawy- Prawo zamówień publicznych, informuje że:

Przedłuża:

- 1. termin składania ofert do dnia 26.06.2006 r. do godz. 9.50**
- 2. termin otwarcia ofert – na dzień 26.06.2006 r. o godz. 10.00**

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Wyk. w 2 egz.

Egz. Od nr 1-- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Egz. nr 2- a/a