



7	Redukcja	2	DN50/DN40	-
6	Szafka gazowa	1	900 x 850 x 300	WEBA
5	Zawór kohnierzowy	2	DN40 WK2a	EFAWA / JUNIOR
4	Kurek manometryczny	1	M20x1,5 PN100	GUGLIELMI
3	Manometr tarczowy	1	0 - 10 kPa kl. 1,6	MANOMER SK
2	Rejestrator impulsów	1	MAC R6 / CRS-03	PLUM / COMMON
1	Gazomierz mechaniczny	1	G16, r=280	INTERGAZ / ITRON
Numer	Nazwa	Ilość	Opis	Producent

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa			
temat: Rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim			
adres:	ul. Wita Stwosza 4, 83-000 Pruszcz Gdański, dz. nr ew. 22/40 i 25/2		
rysunek:	SKRZYZYNKA GAZOMIERZOWA		
projektant:	inż. Sebastian Wiłdomski	POM/0034/PWOS/09 w specjalności sanitarnej	
sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Makarski	POM/0243/PWOS/12 w specjalności sanitarnej	
nr archiwalny 2018/05		07.2018 r.	FAZA:WYKONAWCZY
skala 1:10			S4