

Sekcja Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku
znak sprawy – 32/2019
Cp.2380.1-32/2019

- wg rozdzielnika -

**Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
REMONT DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMISARIATU POLICJI W
MIASTKU ZLOKALIZOWANEGO JEST PRZY UL. SIKORSKIEGO 3, NA DZIAŁCE
BUDOWLANEJ NR 88; W OBRĘBIE NR 83/3**

ogłoszenie o zamówieniu BZP 536724-N-2019 z dnia 11.04.2019r.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540079657-N-2019 z dnia 24-04-2019 r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

1. Czy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do formularza ofertowego kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, gdzie pozycje kosztorysu ofertowego odpowiadają pozycjom w przedmiarach?
2. Czy za wykonanie przedmiotu Umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe ustalone kosztorysem zamiennym, obejmującym roboty wykonane i odebrane ilościowo i jakościowo na podstawie sporządzonej przez wykonawcę i sprawdzonej przez inspektora nadzoru książki obmiaru robót, zgodnie z cenami jednostkowymi przyjętymi w kosztorysie ofertowym?
3. Jak zostaną rozliczone roboty ujęte w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ, a nie ujęte w przedmiarach, np. wykonanie iniekcji niskociśnieniowej murów, wykonanie obudowy więźby dachowej płytami GKFI, itp?
4. Proszę o określenie parametrów dachówki ceramicznej tzn. wymiarów, koloru, sposobu układania.
5. Proszę o określenie parametrów oraz grubości wełny mineralnej do ocieplenia dachu poz.49 przedmiaru robót.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Nie

Ad.2

Tak, roboty budowlane zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym na podstawie sporządzonej przez wykonawcę i sprawdzonej przez inspektora nadzoru książki obmiaru robót. Ewentualne roboty dodatkowe będą rozliczane zgodnie z zapisami umowy (par. 6 ust. 3 umowy)

Ad.3

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w przedmiarze robót będą one rozliczane zgodnie z zapisami umowy (par. 6 ust. 3 umowy).

Ad.4

Dachówka ceramiczna, esówka, kolor: naturalna czerwień

Ad.5

Mata z wełny mineralnej gr 20 cm, wsp. $\lambda < 0,036 \text{ W/mK}$

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża:

Termin składania ofert – 30.04.2019 r. do godz. 11:50

Termin otwarcia ofert – 30.04.2019 r. o godz. 12:00

KIEROWNIK
Szekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku
Manika Sarech

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma na adres e-mail (podano w stopce pisma).

Wyk. w 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl.

Przesłano na adresy email Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.