



Projektowane oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego												Wydzielenie klatek schodowych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż. Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie		
Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc	Strumień świetlny	Czas podtrzym.	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi	OBIEKT:	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
1	VN11	■	LOVRUO 2	LV2O	1*1W	140lm	3H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka	ADRES:	ul. Kopernika 3
2	VN31	■	LOVRUO 2	LV2O	1*3W	390lm	3H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka	INWESTOR:	82-500Kwidzyn
3	VN34	■	LOVRUO 2	LV2U	1*3W	390lm	3H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna wąska	mgr inż. Adam Kibort	Tel. (58) 279 25 01
4	XS10	■	EXIT S	ETS	1W	130lm	3H	RU	SE	IP65	nastropowy	soczewka symetryczna wąska	mgr inż. Marcin Kacprzak	Tel.kom. 508 133 190
5	ON30	■	OUTDOOR LED	ODB	3*1W	360lm	3H	RU	SE	IP66	naścienny	soczewka asymetryczna	mgr inż. Marcin Kacprzak	janusz.winnicki@gmail.com
6	Y1	■	INFINITY II B	IF2B	1W		3H	RU	SA	IP40	naścienny	odległość rozpoznawania 30m	RAZEM PIWNICA	
7	Y2	■	INFINITY II AC	IF2AC	1W		3H	RU	SA	IP40	nastropowy	odległość rozpoznawania 30m	RAZEM PIWNICA	
												Nazwa rysunku: Rzut piwnic - instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego		
												BRANŻA: elektryczna		
												FAZA: PB		
												DATA: 07.2019		
												SKALA: 1:100		
												NUMER RYSUNKU: E-1		