



Projektowane oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego												
Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc	Strumień światły	Czas podtrzym.	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	VN11		LOVRUO 2	LV2O	1*1W	140lm	3H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
2	VN31		LOVRUO 2	LV2O	1*3W	390lm	3H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
3	VN34		LOVRUO 2	LV2U	1*3W	390lm	3H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna wąska
4	XS10		EXIT S	ETS	1W	130lm	3H	RU	SE	IP65	nastropowy dostropowy	
5	ON30		OUTDOOR LED	ODB	3*1W	360lm	3H	RU	SE	IP66	naścienny	soczewka asymetryczna
6	Y1		INFINITY II B	IF2B	1W		3H	RU	SA	IP40	naścienny	odległość rozpoznawania 30m
7	Y2		INFINITY II AC	IF2AC	1W		3H	RU	SA	IP40	nastropowy	odległość rozpoznawania 30m

Wydzielenie klatek schodowych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.p.oż. Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie				
OBIEKT:	Budynek Komendy Powiatowej Policji		BIURO USŁUG PROJEKTYOWYCH Janusz Winnicki	
ADRES:	dz. nr 310/55 obręb 0010, jedr. ew. 220701_1		ul. Kopernika 3 82-600 Kwidzyn Tel. (58) 278 25 01 Tel.kom. 508 133 190 janusz.winnicki@gmail.com	
INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk			
OPRACOWNIA:	mgr inż. Adam Kibort nr upr. POM/0009/PWOE/12			
OPRACOWNIA:	mgr inż. Marcin Kapczyński nr upr. POM/0207/POOE/10			
NAZWA RYSUNKU:	Rzut parteru - instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego			NUMER RYSUNKU
BRANŻA: elektryczna	FAZA: PB	DATA: 07.2019	SKALA: 1:100	E-2