



Istniejące oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Istniejąca centrala monitoringu opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Przewód YDY 5x4mm²

Przewód YDY 3x2.5mm²

Przewód YDY 3x1.5mm²+ YTKSY 2x2x0.5mm

Kabel NXHX 5x4mm²

Kabel NXHX 3x2.5mm²

Czujka ruchu PIR 160st, zasięg 9m, do zabudowy w puszkę ϕ 60

PIR

BAZ






ZB

COD

Centrala zamknięć ogniowych - wg odrębnego opracowania

Zasilacz buforowy systemu kontroli dostępu - wg odrębnego opracowania

Centrala oddymiania - wg odrębnego opracowania

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc	Strumień światlny	Czas podtrzym.	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	VN11		LOVRUO 2	LV2O	1*1W	140lm	3H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
2	VN31		LOVRUO 2	LV2O	1*3W	390lm	3H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
3	VN34		LOVRUO 2	LV2U	1*3W	390lm	3H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna wąska
4	XS10		EXIT S	ETS	1W	130lm	3H	RU	SE	IP65	nastropowy dostropowy	
5	ON30		OUTDOOR LED	ODB	3*1W	360lm	3H	RU	SE	IP66	naścienny	soczewka asymetryczna
6	Y1		INFINITY II B	IF2B	1W		3H	RU	SA	IP40	naścienny	odległość rozpoznawania 30m
7	Y2		INFINITY II AC	IF2AC	1W		3H	RU	SA	IP40	nastropowy	odległość rozpoznawania 30m

Wydzielenie klatek schodowych wraz z
dostosowaniem budynku do obowiązujących
przepisów p.poż. Komendy Powiatowej Policji
w Kwidzynie

OBIEKT:	<i>Budynek Komendy Powiatowej Policji</i>			BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki ul. Kopernika 3 82-500Kwidzyn Tel. (55) 279 25 01 Tel.kom. 508 133 190 janusz.winnicki@gmail.com
ADRES:	<i>dz. nr 310/55 obręb 0010, jed. ew. 220701_1</i>			
INWESTOR:	<i>Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk</i>			
OPRACOWAŁ:	<i>mgr inż. Adam Kibort nr upr. POM/0009/PWOE/12</i>			
OPRACOWAŁ:	<i>mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/POOE/10</i>			
NAZWA RYSUNKU:	<i>Rzut III piętra - instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego</i>			NUMER RYSUNKU: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">E-5</div>
BRANŻA:	FAZA:	DATA:	SKALA:	
<i>elektryczna</i>	<i>PB</i>	<i>07.2019</i>	<i>1:100</i>	