


Istniejące aparaty rozdzielnic ROSW

Projektowana rozbudowa rozdzielnicy ROSW



ROS/12	ROS/13	ROS/14		ROS/28
Obw. zasilania opraw awaryjnego ośw. ewakuacyjnego na III i IV piętrze YDY 3x1,5mm ²	Obw. zasilania opraw awaryjnego ośw. ewakuacyjnego na I i II piętrze YDY 3x1,5mm ²	Obw. zasilania opraw awaryjnego ośw. ewakuacyjnego na parterze YDY 3x1,5mm ²		Obw. zasilania opraw awaryjnego ośw. ewakuacyjnego w piwnicy YDY 3x1,5mm ²

Wydzielenie klatek schodowych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż. Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie				
OBIEKT:	Budynek Komendy Powiatowej Policji			BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki ul. Kopernika 3 82-500Kwidzyn Tel. (55) 279 25 01 Tel.kom. 508 133 190 janusz.winnicki@gmail.com
ADRES:	dz. nr 310/55 obręb 0010, jed. ew. 220701_1			
INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk			
PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKR. INST. "E"	mgr inż. Adam Kibort nr upr. POM/0009/PWOE/12			
SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKR. INST. "E"	mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/POOE/10			
NAZWA RYSUNKU:	Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - schemat rozbudowy rozdzielnicy ROSW			NUMER RYSUNKU:
BRANŻA:	FAZA:	DATA:	SKALA:	E-9/1
Instalacje Elektryczne	P.W.	07.2019	--	