














-  CENTRALA BRAM I DRZWI PPOŻ AFG-2
-  Trzymacz uniwersalny S3-60C
-  Sitownik klapy oddymniającej
Napęd drzwiowy BS-LI/BS-R(napęd Lewy, Prawy)
-  Przycisk oddymniania PD-63
-  Centrala sterowania oddymnieniem UCS-6000
-  Puszka przyłączeniowa typu PIP - 2A
-  Przewód YnTKSYekw 2x2x0,8mm
-  Przewód HDGS 4x2,5mm²
-  Przewód HTKSH 3x2x0,8mm
-  Kabel NXHH 3x2,5mm²
-  ELEKTROZWOŘA
-  Elektrozacpek rewersyjny
-  Zasilacz do systemów PPOŻ FN54C 27.6V/PA/27Ah

<p align="center">Wydzielenie klatek schodowych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.pož. Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie</p>			
OBIEKT:	Budynek Komendy Powiatowej Policji		BIURO USŁUG PLANISTYCZNYCH JANUSZA WERNICKI
ADRES:	dz. nr 310/55 obręb 0010, jed. ew. 220701_1		ul. Kopernika 3 82-506Kwidzyn
INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk		tel./faks 58 15 15 15 janusz.wernicki@gmail.com
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Krupa op. bud. Nr 2074/00/U		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Adam Kibort nr opr. POM/0009/PWOE/12		
NAZWA RYSUNKU:	Rzut piwnic - instalacja SSP		NUMER RYSUNKU:
BRANDA: elektryczna FAZA: PB DATA: 07.2019 SKALA: 1:100			SSP-1