



Obwód:	RG/1	RG/2	RG/3	RG/4	WG		RG/5	RG/6
Nazwa Przewód	Obw. zasilania systemu SSP NHXH 3x2,5mm ²	Obw. zasilania centrali oddymiającej NHXH 3x2,5mm ²	Obw. zasilania zasilaży buforowych NHXH 3x2,5mm ²	Obw. zasilania hydroforu NHXH 5x4mm ²	Wyłącznik główny		Obw. zasilania central starowania zameknień ogniowych BAZ YDY 3x1,5mm ²	Obw. zasilania kurtyny powietrznej YDY 5x4mm ²

Wydzielenie klatek schodowych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż. Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie			
OBIEKT:	Budynek Komendy Powiatowej Policji	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki	
ADRES:	dz. nr 310/55 obręb 0010, jed. ew. 220701_1	ul. Kopernika 3 82-500Kwidzyn Tel. (55) 279 25 01 Tel.kom. 508 133 190 janusz.winnicki@gmail.com	
INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Krupa upr. bud. Nr 2074/00/U		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Adam Kibort nr upr. POM/0009/PWOWE/12		
NAZWA RYSUNKU:	Schemat instalacji SSP- schemat rozbudowy rozdzielnic RG	NUMER RYSUNKU:	
BRANŻA:	Instalacje Elektryczne	FAZA:	P.W.
		DATA:	07.2019
		SKALA:	--

SSP-12