



B I L A N S P O W I E R Z C H N I				
POWIATOWA KOMENDA POLICJI w KWIDZYNIE				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
1 PIĘTRO				
2.01A	Klatka schodowa	plyt. cer.	19.68	19.68
2.01B	Korytarz	plyt. cer.	64.98	64.98
2.02	Korytarz	p.c.v.	3.2	3.2
2.03	Biuro	p.c.v.	12.13	12.13
2.04	Biuro	p.c.v.	9.3	9.3
2.05	Ustęp	plyt. cer.	4.97	4.97
2.06	Biuro	p.c.v.	11.52	11.52
2.07	Pom. magazynowe	p.c.v.	5.69	5.69
2.08	Korytarz	p.c.v.	3.47	3.47
2.09	Ustęp	p.c.v.	4.3	4.3
2.10	Biuro	panel	17.53	17.53
2.11	Sekretariat	panel	17.56	17.56
2.12	Biuro	panel	27.07	27.07
2.13	Biuro	p.c.v.	15.33	15.33
2.14	Pom. kasowe	p.c.v.	6.17	6.17
2.15	Biuro	p.c.v.	26.02	26.02
2.16	Biuro	p.c.v.	14.26	14.26
2.17	Korytarz	p.c.v.	7.58	7.58
2.18	Biuro	p.c.v.	24.83	24.83
2.19	Biuro	p.c.v.	19.04	19.04
2.20	Biuro	p.c.v.	17.02	17.02
2.21	Biuro	p.c.v.	14.54	14.54
2.22	Archiwum	p.c.v.	13.52	13.52
2.23	Ustęp męski	plyt. cer.	10.39	10.39
2.24	Ustęp damski	plyt. cer.	8.63	8.63
RAZEM 1 PIĘTRO			378.73	378.73

LEGENDA:

- Element kontrolno-sterujący EKS-6222P
- Wielosensorowa czujka DUT-6046
- Optyczna czujka dymu DDR-4046
- Ręczny ostrzegacz pożarowy typu ROP-4001MH
- Konwencjonalny sygnalizator akustyczny (głosowy) SAW-6106, prod. Polon Alfa
- Centrala sygnalizacji pożarowej POLDN 6000
- Gniazdo GS40
- Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem PIP-1AN

Trzymacz uniwersalny S3-60CSiłownik klapy oddymiające Napęd drzwiowy BS-LI/BS-RI(napęd Lewy, Prawy)Przycisk oddymiania PD-63Centrala sterowania oddymianiem UCS-6000Puszka przyłączeniowa typu PIP - 2APrzewód YnTKSYekw 2x2x0,8mmPrzewód HDGS 4x2,5mm²Przewód HTKSH 3x2x0,8mmKabel NXHX 3x2,5mm²ELEKTROZWORAElektrozaczep rewersyjnyZasilacz do systemów PPOŻ EN54C 27,6V/2A/2x7Ah

Wydzielenie klatek schodowych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż. Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie			
OBIEKT:	Budynek Komendy Powiatowej Policji	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki	
ADRES:	dz. nr 310/55 obręb 0010, jed. ew. 220701_1	ul. Kopernika 3 82-500Kwidzyn Tel. (55) 279 25 01 Tel.kom. 508 133 190 janusz.winnicki@gmail.com	
INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Krupa upr. bud. Nr 2074/00/U		
OPINIOWAŁ:	mgr inż. Adam Kibort nr upr. POM/0009/PWOWE/12		
NAZWA RYSUNKU:	Rzut I piętro - instalacja SSP	NUMER RYSUNKU: SSP-3	
BRANŻA:	elektryczna	FAZA:	PB
DATA:	07.2019	SKALA:	1:100