



B I L A N S P O W I E R Z C H N I				
POWIATOWA KOMENDA POLICJI w KWIDZYNIE				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
2 PIĘTRO				
3.01A	Klatka schodowa	plyt. cer.	19.44	19.44
3.01B	Korytarz	plyt. cer.	65.99	65.99
3.02	Korytarz	p.c.v.	3.75	3.75
3.03	Biuro	p.c.v.	12.49	12.49
3.04	Biuro	p.c.v.	9.6	9.6
3.05	Biuro	p.c.v.	17.97	17.97
3.06	Biuro	p.c.v.	14.64	14.64
3.07	Biuro	p.c.v.	17.78	17.78
3.08	Biuro	p.c.v.	13.21	13.21
3.09	Biuro	p.c.v.	9.51	9.51
3.10	Biuro	p.c.v.	9.73	9.73
3.11	Ustępy damski	plyt. cer.	9.25	9.25
3.12	Ustępy męski	plyt. cer.	10.66	10.66
3.13	Laboratorium	plyt. cer.	9.52	9.52
3.14	Laboratorium	plyt. cer.	8.25	8.25
3.15	Laboratorium	plyt. cer.	7.79	7.79
3.16	Biuro	p.c.v.	8.4	8.4
3.17	Pom. magazynowe	p.c.v.	11.9	11.9
3.18	Biuro	p.c.v.	26.26	26.26
3.19	Korytarz	plyt. cer.	13.27	13.27
3.20	Biuro	p.c.v.	10.88	10.88
3.21	Biuro	p.c.v.	26.14	26.14
3.22	Biuro	p.c.v.	19.54	19.54
3.23	Biuro	p.c.v.	17.94	17.94
3.24	Biuro	p.c.v.	14.8	14.8
RAZEM 2 PIĘTRO			388.71	388.71

LEGENDA:

- EKS** Element kontrolno-sterujący EKS-6222P
Wielosensorowa czujka DUT-6046
Optyczna czujka dymu DOR-4046
Ręczny ostrzegacz pożarowy typu RDP-4001MH
Konwencjonalny sygnalizator akustyczny (głosowy) SAW-6106, prod. Polon Alfa
- CSP** Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000
- GS40** Gniazdo GS40
PIP-1AN Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem PIP-1AN

- BAZ** CENTRALA BRAM I DRZWI PPOŻ AFG-2
S3-60C Trzymacz uniwersalny S3-60C
Sitownik klapy oddymiające
BS-LI/BS-RI Napęd drzwiowy (napęd Lewy, Prawy)
PD-63 Przycisk oddymiania PD-63
UCS-6000 Centrala sterowania oddymianiem UCS-6000
PIP - 2A Puszka przyłączeniowa typu PIP - 2A
YnTKSYekw 2x2x0,8mm Przewód YnTKSYekw 2x2x0,8mm
4x2,5mm² Przewód HDGS 4x2,5mm²
3x2x0,8mm Przewód HTKSH 3x2x0,8mm
3x2,5mm² Kabel NXHX 3x2,5mm²
ELEKTROZWDORA
Elektrozaczep rewersyjny
ZB Zasilacz do systemów PPOŻ EN54C 27,6V/2A/2x7Ah

Wydzielenie klatek schodowych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż. Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie

OBIEKT:	Budynek Komendy Powiatowej Policji	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki
ADRES:	dz. nr 310/55 obręb 0010, jed. ew. 220701_1	ul. Kopernika 3 82-500 Kwidzyn Tel. (55) 279 25 01 Tel.kom. 508 133 190 janusz.winnicki@gmail.com
INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Krupa upr. bud. Nr 2074/00/U	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Adam Kibort nr upr. POM/0009/PWOE/12	
NAZWA RYSUNKU:	Rzut II piętra - instalacja SSP	NUMER RYSUNKU: SSP-4
BRANŻA: elektryczna	FAZA: PB	DATA: 07.2019 SKALA: 1:100