



LEGENDA:

- Element kontrolno-sterujący EKS-6222P
- Wielosensorowa czujka DUT-6046
- Optyczna czujka dymu DDR-4046
- Ręczny ostrzegacz pożarowy typu RDP-4001MH
- Konwencjonalny sygnalizator akustyczny (głosowy) SAW-6106, prod. Polon Alfa
- Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000
- Gniazdo GS40
- Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem PIP-1AN

- CENTRALA BRAM I DRZWI PPOŻ AFG-2
- Trzymacz uniwersalny S3-60C
- Napęd drzwiowy BS-LI/BS-RI(napęd Lewy, Prawy)
- Przycisk oddymiania PD-63
- Centrala sterowania oddymianiem UCS-6000
- Puszka przyłączeniowa typu PIP - 2A
- Przewód YnTKSYekw 2x2x0,8mm
- Przewód HDGS 4x2,5mm²
- Przewód HTKSH 3x2x0,8mm
- Kabel NXHX 3x2,5mm²
- ELEKTROZWDORA
- Elektroczep rewersyjny
- Zasilacz do systemów PPOŻ EN54C 27,6V/2A/2x7Ah

B I L A N S P O W I E R Z C H N I				
POWIATOWA KOMENDA POLICJI w KWIDZYNIE				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
3 PIĘTRO				
4.01A	Klatka schodowa	plyt. cer.	19.44	19.44
4.01B	Korytarz	plyt. cer.	38.48	38.48
4.01A	Klatka schodowa	plyt. cer.	19.44	19.44
4.01B	Korytarz	plyt. cer.	38.48	38.48
4.02	Biuro	p.c.v.	12.38	12.38
4.03	Biuro	p.c.v.	10.32	10.32
4.04	Korytarz	p.c.v.	3.85	3.85
4.05	Biuro	p.c.v.	17.78	17.78
4.06	Biuro	p.c.v.	14.2	14.2
4.07	Biuro	p.c.v.	17.97	17.97
4.08	Biuro	p.c.v.	13.17	13.17
4.09	Biuro	p.c.v.	9.25	9.25
4.10	Biuro	p.c.v.	9.46	9.46
4.11	Ustępy damski	plyt. cer.	9.25	9.25
4.12	Ustępy męski	plyt. cer.	10.67	10.67
4.13	Pom. magazynowe	p.c.v.	14.4	14.4
4.14	Biuro	p.c.v.	22.09	22.09
4.15	Biuro	p.c.v.	9.24	9.24
4.16	Biuro	p.c.v.	8.23	8.23
4.17	Korytarz	plyt. cer.	48.95	48.95
4.18	Kancelaria	p.c.v.	8.81	8.81
4.19	Biuro	p.c.v.	14.74	14.74
4.20	Biuro	p.c.v.	25.2	25.2
4.21	Biuro	p.c.v.	20.3	20.3
4.22	Biuro	p.c.v.	18.17	18.17
4.23	Biuro	p.c.v.	14.85	14.85
RAZEM 3 PIĘTRO			391.20	391.20

Wydzielenie klatek schodowych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż. Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie			
OBIEKT:	Budynek Komendy Powiatowej Policji	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki	
ADRES:	dz. nr 310/55 obręb 0010, jed. ew. 220701_1	ul. Kopernika 3 82-500Kwidzyn Tel. (55) 279 25 01 Tel.kom. 508 133 190 janusz.winnicki@gmail.com	
INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Krupa upr. bud. Nr 2074/00/U		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Adam Kibort nr upr. POM/0009/PWOE/12		
NAZWA RYSUNKU:	Rzut III piętra - instalacja SSP	NUMER RYSUNKU: SSP-5	
BRANŻA:	elektryczna	FAZA: PB	DATA: 07.2019 SKALA: 1:100