



LEGENDA:

- EKS** Element kontrolno-sterujący EKS-6222P  
Wielosensorowa czujka DUT-6046  
Optyczna czujka dymu DDR-4046  
Ręczny ostrzegacz pożarowy typu RDP-4001MH  
Konwencjonalny sygnalizator akustyczny (głosowy) SAW-6106, prod Polon Alfa
- CSP** Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000
- GS40** Gniazdo GS40  
**PIP-1AN** Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem PIP-1AN

- BAZ** CENTRALA BRAM I DRZWI PPOŻ AFG-2  
**S3-60C** Trzymacz uniwersalny S3-60C  
**S3-60C** Sitownik klapy oddymiającej  
**BS-LI/BS-RI** Napęd drzwiowy BS-LI/BS-RI(napęd Lewy, Prawy)  
**PD-63** Przycisk oddymiania PD-63  
**UCS-6000** Centrala sterowania oddymianiem UCS-6000  
**PIP - 2A** Puszka przyłączeniowa typu PIP - 2A  
**YnTKSYekw 2x2x0,8mm** Przewód YnTKSYekw 2x2x0,8mm  
**HDGS 4x2,5mm<sup>2</sup>** Przewód HDGS 4x2,5mm<sup>2</sup>  
**HTKSH 3x2x0,8mm** Przewód HTKSH 3x2x0,8mm  
**NHXH 3x2,5mm<sup>2</sup>** Kabel NHXH 3x2,5mm<sup>2</sup>  
**ELEKTROZWDORA** ELEKTROZWDORA  
**Elektrozaczep rewersyjny** Elektrozaczep rewersyjny  
**ZB** Zasilacz do systemów PPOŻ EN54C 27,6V/2A/2x7Ah

B I L A N S   P O W I E R Z C H N I				
POWIATOWA KOMENDA POLICJI w KWIDZYNIE				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
4 PIĘTRO				
5.01A	Klatka schodowa/korytarz	plyt. cer.	19.53	19.53
5.01B	Korytarz	plyt. cer.	68.72	68.72
5.02	Biuro	p.c.v.	27.11	27.11
5.03	Archiwum	p.c.v.	34.48	34.48
5.04	Biuro	p.c.v.	17.66	17.66
5.05	Biuro	p.c.v.	13.28	13.28
5.06	Biuro	p.c.v.	9.11	9.11
5.07	Biuro	p.c.v.	10.83	10.83
5.08	Ustępow damski	p.c.v.	8.58	8.58
5.09	Ustępow męski	p.c.v.	10.92	10.92
5.10	Sala narad	p.c.v.	50.27	50.27
5.11	Sala ćwiczeń (siłownia)	p.c.v.	51.67	51.67
5.12	Magazyn broni	p.c.v.	25.55	25.55
5.13	Biuro	p.c.v.	20.43	20.43
5.14	Biuro	p.c.v.	17.92	17.92
5.15	Pom. techniczne(łęczność)	p.c.v.	15.07	15.07
RAZEM 4 PIĘTRO			401.13	401.13

Wydzielenie klatek schodowych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż. Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie				
OBIEKT:	Budynek Komendy Powiatowej Policji		BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki	
ADRES:	dz. nr 310/55 obręb 0010, jed. ew. 220701_1		ul. Kopernika 3 82-500Kwidzyn Tel. (55) 279 25 01 Tel.kom. 508 133 190 janusz.winnicki@gmail.com	
INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Krupa upr. bud. Nr 2074/00/U			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Adam Kibort nr upr. POM/0009/PWOE/12			
NAZWA RYSUNKU:	Rzut IVpiętra - instalacja SSP		NUMER RYSUNKU: SSP-6	
BRANŻA:	FAZA:	DATA:	SKALA:	
elektryczna	PB	07.2019	1:100	