


Pi=0,8 kW
Kj=0,7
Po~0,6 kW

Przeznaczenie	Wyl. główny	Uchr.przeciwprzepięciowy	kontrola	Oświetlenie pom.	Oświetlenie
Pomieszczenie	sqśedniej tob.	Typu 2	napiecie	poddasze	awaryjne poddasze
			max 0,5 kW	max 0,3 kW	

<div> www.neon.net.pl neon@neon.net.pl Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel./fax: +48 +34 3245161</div>		Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk		PROJEKT WYKONAWCZY				
Temat:		Remont Komisariatu Policji w Gdańsku, 80-316 Gdańsk ul. Kaprów 14, dz. nr 511 obręb 010.013 w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.		Faza:		Elektryczna			
		Branża:		Projektował:		mgr inż. Grzegorz Drellich	SLK/069/POC/04 SLK/IE/142/102	specjalność elektryczna	IX 2017
				Opracował:		mgr inż. Damian Olszewski		specjalność elektryczna	IX 2017
				Sprawdził:		mgr inż. Jan Kostrzanowski	UWA-VIII.7342/1994 SLK/IE/155/202	specjalność elektryczna	IX 2017
						Schemat projektowanej tablicy TO3		Skala -:-	Nr rysunku E12