

$$\begin{aligned} P_i &= 5 \text{ kW} \\ K_j &= 0,7 \\ P_o &= 3,5 \text{ kW} \end{aligned}$$

Dobudować zab.  
bezp. 25A w RG

			R0G1	STI	PPI	G1	
Przeznaczenie	Rozdzielnica RG Ochr.przeciwprzepięciowy	kontrola	Regulator R0G	Szafka STI	Pompa pływakowa	Gniazda wtykowe	
Pomieszczenie	Typu 2	nopiecia	pom. węzła max 2 kW	pom. węzła max 0,5 kW	PPI, pom. węzła max 0,5 kW	pom. węzła max 2 kW	

 www.neon.net.pl neon@neon.net.pl Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel./fax: +48 +34 3245161					Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk				
Temat: Remont Komisarzatu Policji w Gdańsku, 80-316 Gdańsk ul. Kaprów 14, dz. nr 511 obręb 010.013 w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.					Faza: Branża:				
Elektryczna					PROJEKT WYKONAWCZY				
Projektował:		mgr inż. Grzegorz Drelch		SLK0865.POC.E04 SLKWE142102		specjalność elektryczna		IX 2017	
Opracował:		mgr inż. Damian Olszewski		UAN-VIII-734279504 SLKWE159202		specjalność elektryczna		IX 2017	
Sprawdził:		mgr inż. Jan Kosztarowski				specjalność elektryczna		IX 2017	
Schemat projektowanej tablicy RW					Skala 1:--				
					Nr rysunku E13				