



LEGENDA:

- GPB - grzejnik niezintegrowany bocznoszalany
- ∞ projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania - zasilenie
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania - powrót

numer pomieszczenia temperatura pomieszczenia
104 +20 °C
Φwym: 1983 W
zapotrzebowanie na ciepło

- UWAGA:
- grzejniki w pomieszczeniach dla osób zatrudnianych zabezpieczyć siatkami stalowymi w ramach z kątownika (siatki otwierane z zewnątrz)
 - rurociągi montować na konsolach, uchwyłach montażowych
 - PROJEKTOWANE PODPORY STALÉ
 - PROJEKTOWANE PODPORY PRZESUWNE

| | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|
| <div><div><div></div><div>www.neon.net.pl</div><div>neon@neon.net.pl</div></div><div><div>Częstochowa, ul. Bór 180</div><div>42-202 Częstochowa</div><div>tel./fax: +48 +34 3245161</div></div></div> | | | |
| Investor: | Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-6319 Gdańsk | | |
| Faza: | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| Branża: | Sanitarna | | |
| Temat: | Remont Komisariatu Policji w Gdańsku, 80-316 Gdańsk ul. Kaprów 14, dz. nr 511 obręb 010.013 w ramach zadania pn.: Termomodernizacja obiektów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. | | |
| Projektował: | mgr inż. Wojciech Norbertciak | SLK13172P/OW/S06 | specjalność sanitarna |
| Sprawdził: | mgr inż. Jacek Płoszaj | SLK4447/P/OOS/12 | specjalność sanitarna |
| INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PARTERU | | | Skala 1:50 |
| | | | N rysunku C2 |