




SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH

Gdańsk, ul. Westerplatte 25-27

REJONOWY ZAKŁAD NR 7

84-200 Wejherowo, ul. Kościuszki 17, tel. 58 672 26 08



SPÓŁDZIELNIA PRACY

Usług Kominarskich w Gdańsku

80-317 Gdańsk, ul. Obr. Westerplatte 25/27

NIP 584-020-31-62

Rejonowy Zakład: 84-200 Wejherowo

ul. Kościuszki 17, tel. 58 672 26 08

Wejherowo, dnia 24.09.2018

OPINIA Nr 86/2018

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń ogrzewczo - kominowych

w **Damnica**

dotycząca **Posterunek Policji**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Zakładu mistrza kominarskiego

p. **Zenon Pawlak**

Wyniku kontroli stwierdza się:

1. Wymiary przewodów kominowych to 14cm x 14cm
2. Głębokość przewodów oraz podłączenia na szkicu z drugiej strony.
3. Brak wentylacji z kotłowni.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym z dnia 7.VII.1994r. (Dz. U. Nr 89 pozycja.414), Ustawę o Ochronie p.poż (Dz. U. Nr 92 po . 460 z dnia 10.XII.1992r.) oraz wydanie na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy. Opinię sporządzono w 3 egz. w przeznaczeniem 2 egz. dla zleceniodawcy i 1 egz. do akt.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia _____ podpis _____

UWAGI:




1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń ogrzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. W załączeniu rysunek z drożnością i podłączeniami

OPINIODAWCA
(Zakład Usług Kominarskich)





Zenon Pawlak
13596/10

(podpis i pieczęć)

Posterunek policji w Damnicywidok z pozycji dachu



Legenda:

-  - przewód dymowy
-  - przewód wentylacyjny
-  - numer przewodu
-  - głębokość przewodu

ulica