

Sekcja Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku
znak sprawy – 39/2020
Cp.2380.1-39/2020

Gdańsk, dnia 30.06.2020 roku

- wg rozdzielnika -

Dotyczy: przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., remont węzła cieplnego, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Komisariatu Policji IV w Gdańsku przy ulicy Kaprów 14

ogłoszenie o zamówieniu BZP 553735-N-2020 z dnia 2020-06-23 r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły n.w. pytania, na które udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1:

W przedmiarze robót, branża elektroenergetyczna nie występuje montaż rozdzielnic RO. Rozdzielnica występuje w projekcie na rysunku E 9.2 i E 9.3. Czy w/w rozdzielnicę należy wycenić?

PYTANIE 2:


W przedmiarze robót, branża elektroenergetyczna w poz. nr 97 występuje system monitoringu mediów z urządzeniem PMCII, natomiast w projekcie nie jest, opisany ten system. Jakie elementy mają wchodzić w jego skład? Proszę o uszczegółowienie w/w.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 Na rys. E 9.2 i E 9.3 nie występuje żadna rozdzielnica RO. Ze względu na powyższe nie należy wyceniać rozdzielni RO.

Ad.2 System monitoringu, który należy zastosować w ramach realizacji robót ogranicza się do montażu ciepłomierza w kompaktowym węźle cieplnym, który zostanie docelowo zamontowany w obiekcie, wg którego dokonywany będzie odczyt wartości i ilości zużycia mediów w zakresie instalacji sanitarnych.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma na adres e-mail (podano w stopce pisma).

Wyk. w 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl,

Przesłano na adresy email Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.