

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Seksja Zamówień Publicznych
znak sprawy – 49/2020
Cp.2380.1-49/2020

Gdańsk, dnia 01 lipca 2020 roku

.....
..... wg rozdzielnika
.....

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zmianę sposobu użytkowania piętra budynku Posterunku Policji z funkcji mieszkalnej na cele służbowe Policji wraz z przebudową oraz dociepleniem, w miejscowości Damnica.

BZP ogłoszenie nr 554434-N-2020 z dnia 2020-06-25

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

KOTŁOWNIA:

- nie podano parametrów pomp, naczyń zbiorczych, średnic rur i armatury, średnicy rozdzielacza
- w przedmiarze nie ujęto próby i uruchomienia kotłowni

INSTALACJA C.O.:

- w przedmiarze nie uwzględniono ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu nr 110,
- w poz. 75 przedmiaru jest: lakierowanie osłon na grzejniki – czy to są do wykorzystania stare osłony, czy należy montować nowe (w wytycznych budowlanych podano, że osłon nie należy montować),
- czy w pomieszczeniach WC należy montować wentylatory łazienkowe

INSTALACJA WOD.:

- w wytycznych budowlanych podano, że przy istniejącym wodomierzu należy zamontować filtr, zawór odcinający i zawór antyskażeniowy, ale nie zostało to ujęte w projekcie robót instalacyjnych – czy należy te elementy ująć w wycenie

ROBOTY DEMONTAŻOWE:

- w przedmiarze nie ujęto demontażu instalacji wod-kan.

ODPOWIEDZI:

Kotłownia:

- parametry pomp i naczyń zbiorczych: zastosować pompy, naczynia zbiorcze, armaturę przy kotłach, rozdzielacz: kompatybilne i zalecane do modelu kotła na pellet o mocy ok. 10 kW, np.: - Pompa np. Grundfos Alpha 2 25-40 lub równoważna;
- Zawór bezpieczeństwa 1,5 BAR 3/4" lub równoważny;
- Zawór termostatyczny SYR typ 5067 lub równoważny;
- naczynia zbiorcze c.w.u np. Reflex 8l, c.o. np. Reflex NG 25l lub równoważne;
- średnice rur i armatury - wskazane są na rysunkach i stalacji c.o., wyjście z kotła Dn 28mm;
- w przedmiarze proszę ująć próbę szczelności i uruchomienie kotłowni;

Instalacja c.o.:


- w pomieszczeniu nr 110 następuje zmiana projektowa: rezygnacja z ogrzewania podłogowego, montaż 1 szt. grzejnika płytowego, który został uwzględniony w przedmiarze.
- osłony na grzejniki: demontaż istniejących, proszę wykonać tylko nowe grzejniki bez osłon,
- wentylatory łazienkowe w pomieszczeniach wc: proszę o montaż wentylatorów w pomieszczeniach łazienek i wc

Instalacja wodociągowa:

- należy ująć armaturę za zaworem za wodomierzem głównym,

Roboty demontażowe:

- proszę o ujęcie w wycenie demontażu instalacji wod - kan w budynku.

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

*Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma e-mailem na adres:
zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl*

Wyk. w 1 egz.:

strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl,

przesłano emailom do Wykonawców

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. 47 74 3214817, 47 74 3214945, 47 74 3214946 fax 47 74 3214810
e-mail zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl