

Sekcja Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku  
znak sprawy – 39/2020  
Cp.2380.1-39/2020

Gdańsk, dnia 02.07.2020 roku

- wg rozdzielnika -

***Dotyczy: przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., remont węzła cieplnego, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Komisariatu Policji IV w Gdańsku przy ulicy Kaprów 14***

**ogłoszenie o zamówieniu BZP 553735-N-2020 z dnia 2020-06-23 r.**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło n.w. pytanie, na które udziela odpowiedzi:

#### **PYTANIE 1:**

Nawiązując do Państwa odpowiedzi, na zadane przez nas pytania, informuję, że nastąpił błąd zamiast "Rozdzielnica RO" powinno być "Rozdzielnica TO". Na schemacie E 9.2. i E 9.3. jest "Rozdzielnica TO", która nie występuje w przedmiarach. Czy należy "Rozdzielnicę TO" ująć w wycenie ?

#### **ODPOWIEDŹ:**

**Ad. 1** Rysunki E 9.1. , E 9.2. i E 9.3. [wszystkie trzy łącznie] stanowią całość i przedstawiają schemat jednokreskowy, koniecznej do wykonania oraz zamontowania w ramach robót elektroenergetycznych, projektowanej rozdzielni TO. Na rysunku nr E 9.1. projektant mylnie opisał go jako Tablicę TO0, gdy na rysunkach nr E 9.2. i E 9.3. opisał je prawidłowo jako Tablicę TO. W przedmiarze ujęta została do wyceny rozdzielnia TO0, którą należy wycenić w całości, na którą składają się w dokumentacji projektowej 3 kolejne rysunki: E 9.1. , E 9.2. i E 9.3.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Kierownik  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku  
  
Monika Sarach

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma na adres e-mail (podano w stopce pisma).

Wyk. w 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej: [www.pomorska.policja.gov.pl](http://www.pomorska.policja.gov.pl).

Przesłano na adresy email Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.