

Sekcja Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku  
znak sprawy – 93/2020  
Cp.2380.1-93/2020

..... wg rozdzielnika.....

**Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:  
BUDOWĘ NOWEJ SIEDZIBY KP CEDRY WIELKIE**

ogłoszenie o zamówieniu BZP 612129-N-2020 z dnia 18.11.2020 r.  
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP-540528467-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.  
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP- 540539394-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.  
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 540540972-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że:

**PYTANIA**

**Pytanie nr 1**

Zamawiający wprowadził strop żelbetowy w budynku garaż, natomiast nie został określony precyzyjnie na jakim obszarze (jakiej wielkości) stop należy wykonać. Proszę określić czy ma być wykonany tylko pomiędzy ścianami w osiach 2 - 3 .

**Pytanie nr 2**

Proszę o potwierdzenie, że górna powierzchnia stropu ma pełnić funkcję magazynową (co wynika z podanych obciążeń).

Proszę o potwierdzenie, że w przestrzeni nad stropem należy również wykonać jętki dachowe zgodnie z rysunkiem zamiennym A2. Jeśli nie, proszę o rozwiązanie konstrukcyjne

**Pytanie nr 3**

Zamawiający w dalszym ciągu nie określił jaką grubość warstwy podsypki piaskowo-żwirowej pod posadzkami należy wykonać (dotyczy uwarstwienia "A" z przekrojów).

**Pytanie nr 4**

Zamawiający w sposób nierzetelny udzielił informacji na temat ilości zbrojenia w tabeli na rysunku K10 wprowadzając Oferentów w błąd.

Proszę o potwierdzenie , że do wykonania jest następująca ilość słupów:

S1 x 4 szt., S2.1 x1szt., S2.2 x5szt., S3.1 x5szt., S3.2 x1szt., S4 x 1szt., S5 x 4szt., S6 x1szt.

Proszę o potwierdzenie , że całkowita ilość zbrojenia niezbędnego do zazbrojenia słupów wynosi nie mniej niż 1,9 tony stali zamiast podanej 0,7 tony.

#### Pytanie nr 5

Prosimy o Udostępnienie Specyfikacji technicznej robót budowlanych komisariatu i garażu oraz PZT.

#### Pytanie nr 6

Jaki jest termin podpisania umowy na realizację od momentu wygrania przetargu?

#### ODPOWIEDZI

##### Ad. 1

Tak, strop należy wykonać tylko nad pomieszczeniem gospodarczym garażu.

##### Ad. 2

Zamawiający potwierdza podane obciążenia, w przestrzeni nad stropem należy wykonać jętki dachowe zgodnie z rysunkiem zamiennym A2.

##### Ad. 3

Projekt zakłada jedną warstwę podsypki - 15 cm, w przypadku wystąpienia innych niż zakładane warstw gruntu będzie konieczne zwiększenie warstwy podsypki.

##### Ad. 4

Ilość słupów należy odczytać z rysunku projektu, zestawienie jest elementem pomocniczym. Ilość zbrojenia potrzebną do zazbrojenia słupów należy odczytać i zliczyć z rysunków, tabela jest elementem pomocniczym.

##### Ad. 5

Zamawiający udostępniania Specyfikację Techniczną robót budowlanych. Zamawiający rezygnuje z książki obmiarów, sposób rozliczenia i odbioru robót ma być zgodny z zapisami zawartymi w umowie.

Treść udzielonych odpowiedzi nie wpływa na zmianę wartości zamówienia, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

##### Ad. 6

Zgodnie z art. 182 ust.1, pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia. Podpisanie umowy następuje w dniu następnym po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża:

- Termin składania ofert – 18.12.2020r do godz. 11:30
- Termin otwarcia ofert – 18.12.2020r do godz. 12:00

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Kierownik  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku  
  
Monika Sarach

Wyk. w 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej: [www.pomorska.policja.gov.pl](http://www.pomorska.policja.gov.pl).

Przesłano na adresy email Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.