

Gdańsk, dnia 02.06.2021r.

Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
Znak sprawy – 4/2021
Cp.2380.1-4/2021

.....
.....wg rozdzielnika.....
.....

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 ze zm.) na: „Komenda Miejska Policji w Gdańsku budynek A – przebudowa i dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb – ETAP I i II „

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00059079/01 z dnia 2021-05-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00060946/01 z dnia 2021-05-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00061296/01 z dnia 2021-05-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00065319/01 z dnia 2021-05-26

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o informację, czy są jakieś szczegółowe wytyczne co do rodzaju, parametrów, kolorów:

- wykładziny dywanowej,
- wykładziny z tworzywa sztucznego,
- okładzin winylowych
- lastryka,
- gresu, terakoty

Odpowiedź:

1. linoleum antyelektrostatyczna, homogeniczna rozpraszająca ładunki elektryczne, trudnozapalna – klasa Bfl – S1, antypoślizgowa R9, klasa ścieralności M, antyelektrostatyczność – < 2 kV, antyelektrostatyczność – $R_1/R_2 < 10^9$ ohm , wykładzina o wzorze nakrapianym i bezkierunkowym w kolorystyce szarej lub jasnoszarej, zabezpieczona poliuretanem PUR
2. wykładzina dywanowa pętelkowa w kolorze ciemnoszarym lub jasnoszarym o

podwyższonych parametrach akustycznych, o współczynniku 10 dB, włókno barwione w masie, klasa odporności ogniowej nie niższa niż Bfl – s1, runo ma ciężar całkowity 550g/m²

3. lastryko w kolorze dostosowanym do kolorystyki istniejącego lastryka
4. płytki typu gres i terakotowe gat. I kolorze szarym i jasnoszarym

Należy zachować kolorystykę jak w budynkach już oddanych do użytkowania „B” i „C”, kolorystykę z od punktów 1- 4 należy uzgadniać z inspektorem robot budowlanych

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

PROSIMY O NIEZWŁOCZNE POTWIERDZENIE NINIEJSZEGO PISMA

poprzez Platformę Zakupową: https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk

Jeżeli wykonawca przyjmując dokument nie potwierdzi zwrótnie faktu odbioru dokumentu, za dostatecznie udokumentowanie faktu skutecznego doręczenia uznaje się pozytywny raport poczty elektronicznej.

Wykonano w 1 egz.: przesłano e-mailem oraz poprzez Platformę Zakupową do adresata pisma. Oryginał pisma znajduje się w teczce niniejszego postępowania.