

Gdańsk, dnia 09.06.2021r.

**Zamawiający:**  
**Komenda Wojewódzka Policji**  
**w Gdańsku**  
**Sekcja Zamówień Publicznych**  
Znak sprawy – 4/2021  
Cp.2380.1-4/2021

.....  
.....wg rozdzielnika.....  
.....

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 ze zm.) na: „Komenda Miejska Policji w Gdańsku budynek A – przebudowa i dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb – ETAP I i II „**

**Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00059079/01 z dnia 2021-05-19**  
**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00060946/01 z dnia 2021-05-21**  
**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00061296/01 z dnia 2021-05-21**  
**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00065319/01 z dnia 2021-05-26**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Prosimy o jednoznaczne stanowisko, jaki okres gwarancji dotyczy okablowania sieci strukturalnej?

**Pytanie 2:**

Jaką linię osprzętu elektrycznego należy przyjąć dla punktów elektryczno-logicznych (PEL)?

**Pytanie 3:**

W kosztorysie "KN2 KMP w Gdańsku - bud. A skrz. Wsch od ul. 3 Maja" w dziale demontaży znajduje się poddział 7 "Zasilanie" prac montażowych. Prosimy o skorygowanie kosztorysu.

**Pytanie 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że ilości opraw oświetleniowych w kosztorysach odpowiadają rzeczywistym ilościom jakie należy zamontować. Ilości w kosztorysach odbiegają od ilości zliczonych z rzutów.

**Pytanie 5:**

Czy montaż rozdzielnic R-RADIO jest w zakresie postępowania? Brak pozycji w kosztorysie.

## **Odpowiedzi:**

### **Ad. 1**

Instalacja okablowania strukturalnego wraz z urządzeniami transmisyjnymi jest częścią przedmiotu zamówienia i objęta jest gwarancją Wykonawcy w zakresie wad materiałowych i wad wykonawstwa.

Dodatkowo okablowanie strukturalne winno uzyskać od dostawcy/producenta linii sprzętowej certyfikat 25 letniej gwarancji (sprzętowej i systemowej) niezawodności działania elementów biernych tej instalacji.

### **Ad. 2**

Do wyceny w zakresie osprzętu elektrycznego dla punktów elektryczno-logicznych (PEL) należy przyjąć materiał spełniający n/w parametry techniczne:

- produkt I gatunku, nowy, nieużywany;
- koloru białego lub ecru;
- podłączenie przewodów do osprzętu przez zaciski automatyczne;
- budowy ramkowej, tj.: element łączeniowy (gniazdo, łącznik itp...) + ramka (odpowiednio n x krotna).

Ponadto, należy zastosować osprzęt tej samej serii, koloru, producenta jaki zostanie przyjęty w zakresie wykonania instalacji teletechnicznych i osprzętu z nią związanego (odpowiednie gniazda typu RJ-45).

### **Ad. 3**

W kosztorysie pn.: „KN2 KMP w Gdańsku – bud. A skrz. Wsch od ul. 3 Maja” należy przyjąć numerację dla poszczególnych działów, poddziałów taką samą jak w kosztorysie pn.: „KN1 KMP w Gdańsku - bud. A skrz. Pd od ul. Nowe Ogrody”.

Poddział o nr 1.1.7 docelowo winien posiadać nr 1.2

Nr pozostałych i następnycy działów, poddziałów należy przyjąć wg wskazania j/w.

### **Ad. 4**

Do wyceny należy docelowo przyjąć ilości opraw wynikające z dokumentacji projektowej, tj. naniesionych na rysunkach nr:

- a) Rys. E-36 zm. PIWNICA – ośw. ogólne i awaryjne
- b) Rys. E-37 zm. PARTER – ośw. ogólne i awaryjne
- c) Rys. E-38 zm. I PIĘTRO – ośw. ogólne i awaryjne
- d) Rys. E-39 zm. II PIĘTRO – ośw. ogólne i awaryjne
- e) Rys. E-40 zm. III PIĘTRO – ośw. ogólne i awaryjne
- f) Rys. E-41 zm. IV PIĘTRO – ośw. ogólne i awaryjne
- g) Rys. E-42 zm. PODDASZE – ośw. ogólne i awaryjne

## **Ad. 5**

Montaż rozdzielnicy R-radio jest w zakresie postępowania i koszt jej montażu należy ująć w kosztorysie pn.: „KN2 KMP w Gdańsku – bud. A skrz. Wsch od ul. 3 Maja”.

Jako podstawę do wyceny należy przyjąć analogicznie istn. w kosztorysie pozycję nr „32” [d.1.1.7.3] a materiał opisać jako „rozdzielnica R-radio” i wycenić wg rys. E-29 i E-29.1.

Kierownik  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

**PROSIMY O NIEZWŁOCZNE POTWIERDZENIE NINIEJSZEGO PISMA**

poprzez Platformę Zakupową: [https://platformazakupowa.pl/kwp\\_gdansk](https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk)

Jeżeli wykonawca przyjmując dokument nie potwierdzi zwrótnie faktu odbioru dokumentu, za dostatecznie udokumentowanie faktu skutecznego doręczenia uznaje się pozytywny raport poczty elektronicznej.

Wykonano w 1 egz.: przesłano e-mailem poprzez Platformę Zakupową do adresata pisma.  
Oryginał pisma znajduje się w teczce niniejszego postępowania.