

Gdańsk, dnia 11.06.2021r.

**Zamawiający:**  
**Komenda Wojewódzka Policji**  
**w Gdańsku**  
**Sekcja Zamówień Publicznych**  
Znak sprawy – 4/2021  
Cp.2380.1-4/2021

.....  
.....wg rozdzielnika.....  
.....

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 ze zm.) na: „Komenda Miejska Policji w Gdańsku budynek A – przebudowa i dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb – ETAP I i II „**

**Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00059079/01 z dnia 2021-05-19**  
**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00060946/01 z dnia 2021-05-21**  
**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00061296/01 z dnia 2021-05-21**  
**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00065319/01 z dnia 2021-05-26**  
**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00077113/01 z dnia 2021-06-09**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

W związku z faktem, że obiekt podlega ochronie konserwatorskiej zabytków, proszę potwierdzić, że nie ma innych dokumentów które będą obowiązywać Wykonawcę aniżeli udostępnione w przetargu. Proszę o udostępnienie jeśli są: kopię decyzji konserwatora oraz program prac konserwatorskich dla zamierzonych robót.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż zewnętrznego urządzenia dźwigowego przymocowanego do elewacji w celu ułatwienia transportu pionowego materiałów na najwyższe kondygnacje?

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający będzie miał określone wymagania wobec pracowników prowadzących prace remontowe na czynnym obiekcie?

Czy będzie dopuszczał tylko osoby niekarane?

Czy dopuści do pracy obcokrajowców?

**Pytanie 4:**

W związku z obszernością dokumentacji i szerokim zakresem planowanych robót zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu na przygotowanie ofert o minimum tydzień.

**Pytanie 5:**

Na wizji lokalnej łatwo dało się uchwycić, że duża część drzwi drewnianych posiada szerokie ościeżnice ozdobne z wypełnieniem z kasetonów. Zestawienie nie specyfikuje ilości takich ościeżnic i ich szerokości a z całą pewnością są to elementy bardzo cenotwórcze. Czy Zamawiający może udostępnić zestawienie stolarki drzwiowej z podaniem szerokości ościeżnic i rozróżnieniem ozdobnych i zwykłych?

**Pytanie 6:**

Proszę o określenie przez Zamawiającego, wymaganego gatunku drewna dla drzwi drewnianych?

**Pytanie 7:**

Czy przeniesienie węzła cieplnego wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak to proszę o skorygowanie przedmiarów branży sanitarnej (brak pozycji w dołączonym kosztorysie dotyczącej przeniesienie węzła) oraz o dołączenie brakującego rysunku CO.7. Schemat węzła oraz warunków przyłączeniowych do sieci ciepłej.

**Odpowiedzi:****Ad. 1**

Obiekt Komendy Miejskiej w Gdańsku podlega ochronie konserwatorskiej, w związku tym Zamawiający przedkłada w załączeniu „Program prac konserwatorskich oraz badania stratygraficzne wewnętrznej klatki schodowej oraz drzwi wewnętrznych budynku przy ul. Nowe Ogrody 27 w Gdańsku”

**Ad. 2**

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż zewnętrznego urządzenia dźwigowego

**Ad. 3**

Zamawiający – KWP w Gdańsku informuje, iż wymagania dotyczące pracowników prowadzących prace remontowe na czynnym obiekcie zostały zawarte w projekcie umowy.

Zamawiający – KWP w Gdańsku w SWZ nie postawił warunku wymogu zatrudnienia osób społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 94 u-Pzp.

Jednakże Zamawiający – KWP w Gdańsku dopuszcza możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa powyżej, które będą wykonywały prace ogólnobudowlane i sanitarne.

**Ad. 4**

Zamawiający pismem z dnia 09.06.2021r przedłużył termin składania ofert do dnia 18.06.2021r do godz. 10:30.

**Ad. 5**

Dokumentacja projektowa na rysunkach nr A-34 i A-35 określa wymiary i kształt ościeżnic do drzwi

**Ad. 6**

Drewno do drzwi drewnianych; drewno twarde np. dębowe

**Ad. 7**

Przeniesienie węzła ciepłego nie wchodzi w zakres postępowania 4/2021 pn. „Komenda Miejska Policji w Gdańsku budynek A – przebudowa i dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb – ETAP I i II”

**PROSIMY O NIEZWŁOCZNE POTWIERDZENIE NINIEJSZEGO PISMA**

poprzez Platformę Zakupową: [https://platformazakupowa.pl/kwp\\_gdansk](https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk)

Jeżeli wykonawca przyjmując dokument nie potwierdzi zwrótnie faktu odbioru dokumentu, za dostatecznie udokumentowanie faktu skutecznego doręczenia uznaje się pozytywny raport poczty elektronicznej.

Wykonano w 1 egz.: przesłano e-mailem poprzez Platformę Zakupową do adresata pisma. Oryginał pisma znajduje się w teczce niniejszego postępowania.