

Gdańsk, dnia 11.06.2021r.

Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
Znak sprawy – 4/2021
Cp.2380.1-4/2021

.....
.....wg rozdzielnika.....
.....

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 ze zm.) na: „Komenda Miejska Policji w Gdańsku budynek A – przebudowa i dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb – ETAP I i II „

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00059079/01 z dnia 2021-05-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00060946/01 z dnia 2021-05-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00061296/01 z dnia 2021-05-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00065319/01 z dnia 2021-05-26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00077113/01 z dnia 2021-06-09

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

zwracam się z prośbą do Państwa o doprecyzowanie z jakiego drewna mają być wykonane okna. Ponadto w zestawieniu stolarki okiennej znajdują się okna aluminiowe oraz drzwi aluminiowe i brama ,jednak w przedmiarach ich nie ma, proszę o informację czy wchodzą one w zakres zamówienia.

Odpowiedź:

Okna z drewna sosnowego (jak okna zamontowane w roku 2009 r. w budynku „A”) przeznaczone do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej, w których jest wymagana odporność ogniowa i/lub dymoszczelność jeżeli będą montowane zgodnie z instrukcją montażu zawartą w dokumentacji technicznej wyrobu w kolorze białym, z okresem gwarancji wymaganym przez Zamawiającego

Kosztorys nakładczy zawiera drzwi aluminiowe dla budynku 'A' objętego przetargiem, zgodnie z dokumentacją techniczną, bramy są zamontowane i nie wchodzą w zakres tego przetargu

PROSIMY O NIEZWŁOCZNE POTWIERDZENIE NINIEJSZEGO PISMA
poprzez Platformę Zakupową: https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk
Jeżeli wykonawca przyjmując dokument nie potwierdzi zwrótnie faktu odbioru dokumentu, za dostatecznie udokumentowanie faktu skutecznego doręczenia uznaje się pozytywny raport poczty elektronicznej.

Wykonano w 1 egz.: przesłano e-mailem poprzez Platformę Zakupową do adresata pisma.
Oryginał pisma znajduje się w teczce niniejszego postępowania.