

Gdańsk, dnia 14.06.2021r.

Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
Znak sprawy – 4/2021
Cp.2380.1-4/2021

.....
.....wg rozdzielnika.....
.....

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 ze zm.) na: „Komenda Miejska Policji w Gdańsku budynek A – przebudowa i dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb – ETAP I i II „

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00059079/01 z dnia 2021-05-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00060946/01 z dnia 2021-05-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00061296/01 z dnia 2021-05-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00065319/01 z dnia 2021-05-26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00077113/01 z dnia 2021-06-09

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W pierwszym etapie zainstalowano panele krosowe 24xRI45, kat. 6. Ze względu na kompatybilność proszę o podanie typu i producenta paneli krosowych.

Pytanie 2:

Proszę o podanie parametrów technicznych dla urządzenia „konsola DGT 5810” 5 szt. pozycja d.2.3 w kosztorysie teletechnika Etap I 39.

Pytanie 3:

Aparat telefoniczny Yealink T21P nie jest już produkowany czy w związku z tym można zastosować telefon TP31P

Pytanie 4:

Proszę o podanie parametrów technicznych „Switch 5-portowy” pozycja 35 d.2.3 w kosztorysie teletechnicznym.

Pytanie 5:

Proszę o podanie parametrów technicznych lub producenta elementu - Transparent jednostronny podświetlany "PROSZĘ CZEKAĆ". Pozycja 105 d.8 w kosztorysie teletechnicznym Etap II.

Pytanie 6:

Proszę o informację w jaki sposób mają być sterowane klapy p.poż. W dokumentacji są dwa rozbieżne rozwiązania. Prosimy o stanowisko.

Pytanie 7:

W kosztorysie teletechnicznym Etap I pozycja 34 d.2.3 należy wycenić licencje – 60 szt. Proszę o informację jakie licencje mają być wycenione, do czego mają służyć?

Pytanie 8:

Zwracamy się z prośbą do Państwa o wydłużenie terminu składania ofert na 22.06.2021 ze względu na brak informacji w projekcie odnośnie specyfikacji materiałowej.

Pytanie 9:

Proszę również o doprecyzowanie informacji (podanie specyfikacji) w sprawie posadzki w płytek 30 x 30, jedno i dwubarwnej terakoty 20 x 20 cm, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, okładzin winylowych, posadzki z wykładzin dywanowych.

Pytanie 10:

Jeśli chodzi o żaluzje EI30 i EI 120 proszę o informację jakie mają mieć wymiary oraz podanie specyfikacji, dotyczy się to również rolet ze sterownikami?

Pytanie 11:

Proszę o podanie wymiarów logo, z materiału z jakiego ma być wykonane.

Pytanie 12:

Zwracam się z prośbą o informację odnośnie drzwi ,na rysunku A -23 i A -24 , w zestawieniach są przedstawione drzwi drewniane ,ale nie jest doprecyzowane z jakiego gatunku drewna mają być wykonane. Z jakiego materiału mają być wykonane drzwi D 6,D7,D10,D 12,D13,D14. Rysunek A - przedstawia również zestawienie stolarki drzwiowej, proszę o informację z jakiego drewna mają być wykonane te ozdobne oraz z jakiego materiału mają być wykonane drzwi D26,D28,D29,D33,D38,D41,D42,D43,D44,D45,D48.

Odpowiedzi:**Ad. 1**

W pierwszym etapie zainstalowano w serwerowni panele krosowe 24xRJ45 typu : nieekranowane AMP NET CONNECT Cat.6 SYSTEM (okablowanie kat.6) oraz ekranowane AMP NET CONNECT Cat.6a SYSTEM (okablowanie kat. 7).

Ad. 2

Konsola DGT MCS DGT5810-10 z licencją usług telefonicznych oraz licencją usług radiowych.

Ad. 3

Można zastosować aparat telefoniczny Yealink TP31P.

Ad. 4

Switch 5xRJ45, PoE, SFP.

Ad. 5

Transparent podświetlany nad drzwiami pokoju przesłuchań, włączany przyciskiem z tego pokoju.

Napis podświetlany "PROSZĘ CZEKAĆ" czytelny z odległości 5m. Wykonanie natynkowe, technologia dowolna.

Ad. 6

Kłapy dymowe mają być sterowane przez centrale oddymiania typu RZN-4404-M na sygnał z czujek optycznych dymu zainstalowanych w klatkach schodowych, jak również na kryterium wykrycia pożaru przesłane przez istniejącą centralę SAP.

Ad. 7

Należy wycenić licencje na 60 abonentów wirtualnych VoIP dla centrali IP NoVa DGT (w KP II Gdańsk-Śródmieście).

Ad.8

Zamawiający pismem z dnia 09.06.2021r przedłużył termin składania ofert do dnia 18.06.2021r do godz. 10:30.

Ad. 9

Posadzki z pytek typu gres gat. I i terakoty, dostosowane do pomieszczeń użyteczności publicznej, z zachowaniem kolorystyki jak w wyremontowanej części budynku
Posadzki z linoleum antyelektrostatyczne, homogeniczne rozpraszające ładunki elektryczne, trudnozapalne – klasa Bfl – S1, antypoślizgowe R9, klasa ścieralności M, antyelektrostatyczność - <2 kV, antyelektrostatyczność - $R_1/R_2 < 10^9$ ohm, wykładzina o wzorze nakrapianym i bezkierunkowym w kolorystyce szarej lub jasnoszarej, zabezpieczona poliuretanem PUR

Wykładzina dywanowa pętelkowa w kolorze ciemnoszarym lub jasnoszarym o podwyższonych parametrach akustycznych, o współczynniku 10dB, włókno barwione w masie, klasa odporności ogniowej nie niższa niż Bfl – S1, runo ma ciężar całkowity 550g/m2

Ad. 10

Żaluzje p.poż. EI30 o wymiarach 330x270 cm (poz. 251 kosztorysu nakładczego), elektryczna , sterowana miejscowo, żaluzja EI 120 p.poż. o wymiarach 100x200 cm elektryczna, sterowana miejscowo

Ad. 11

Detal logo do wykonania i zamocowania na elewacji południowo wschodniej budynku zgodnie z rysunkiem Nr A-21 dokumentacji projektowej

Ad. 12

Drewno do drzwi drewnianych , drewno twarde np. dębowe (drzwi zgodnie z opisem i rysunkiem w dokumentacji technicznej Nr A-23, A-24, ościeżnice rys. A-34, A-35). Drzwi D6, D7, D10, D12, D13, D14 wewnętrzne pełne wzmocnione o minimalnej klasie mechanicznej 3, ościeżnica drewniana regulowana, trzy zawiasy, drzwi okleinowane CPL gr. 0,03.

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

PROSIMY O NIEZWŁOCZNE POTWIERDZENIE NINIEJSZEGO PISMA

poprzez Platformę Zakupową: https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk

Jeżeli wykonawca przyjmując dokument nie potwierdzi zwrótnie faktu odbioru dokumentu, za dostatecznie udokumentowanie faktu skutecznego doręczenia uznaje się pozytywny raport poczty elektronicznej.

Wykonano w 1 egz.: przesłano e-mailem poprzez Platformę Zakupową do adresata pisma.
Oryginał pisma znajduje się w teczce niniejszego postępowania.