

.....
..... wg rozdzielnika

.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych, elektrycznych i sanitarnych dla KWP w Gdańsku.

BZP Nr 41 z dnia 22.02.2007r. poz. 14065

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

1. dot. zał. nr 4f poz. 2

Wkładka patentowa płaska typu Lob. Czy ma to być wkładka o standardowym rozmiarze 30/30?

2. dot. zał. nr 4f poz. 14

Zawiasy drzwiowe wpuszczane. Proszę podać rozmiar zawiasu: 120 czy 140mm?

3. dot. zał. nr 4f poz. 17

Zamek meblowy uniwersalny patentowy typu Lob. Czy chodzi o zamek meblowy typu ZMB1 czy ZMB4?

4. dot. zał. nr 4g poz. 2

Wkładka patentowa płaska typu Lob. Czy ma to być wkładka o standardowym rozmiarze 30/30?

5.

Farba do blach ocynkowanych (proszę o podanie szczegółów dotyczących koloru?)

6.

Czy Zamawiający dopuszcza gips budowlany w opakowaniu 25 kg?

7.

Czy Zamawiający dopuszcza klej do wykładziny PCV typu OSAKRYL w opakowaniach 12 kg?

8.

Czy Zamawiający dopuszcza wapno hydratyzowane w opakowaniu 30 kg?

9.

Czy Zamawiający dopuszcza tynk gipsowy typu Goldband w opakowaniu 25 kg?

10.

Czy Zamawiający dopuszcza krzyżyki do glazury 3,5mm w opakowaniu po 50 szt.?

11.

Czy Zamawiający dopuszcza kliny do glazury duże w opakowaniu 20 sztuk?

12.

Czy Zamawiający dopuszcza kształtownik – profil z blachy o.c. U 75(4mb) 75x40x0,5?

13.

Czy Zamawiający dopuszcza kształtownik – profil z blachy o.c. UD 27x28x0,5?

14.

Czy Zamawiający dopuszcza środek ochronno – dekoracyjny orzech typu Altaksil w opakowaniu 3 l?

15. załącznik nr 4l poz. nr 5 –17, 24-26, 39 –40

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kształtek i rur kanalizacyjnych wewnętrznych z PP (95% producentów oferuje kształtki i rury kanalizacyjne wewnętrzne wykonane wyłącznie z PP gdyż ma wiele zalet w stosunku do PCV np. większa wytrzymałość temperaturowa, odporność chemiczna, w przypadku pożaru nie wydzielają toksycznych substancji)

16. załącznik nr 4l poz. nr 42 -44

Czy rura czarna ma być ze szwem czy bez szwu?

17. załącznik nr 4l poz. nr 50

Czy syfon brodzikowy ma być zwykły czy czyszczony od góry?

18. załącznik nr 4l poz. nr 9-13, 32-35

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kształtek i rur kanalizacyjnych wewnętrznych z PP (95% producentów oferuje kształtki i rury kanalizacyjne wewnętrzne wykonane wyłącznie z PP gdyż ma wiele zalet w stosunku do PCV np. większa wytrzymałość temperaturowa, odporność chemiczna, w przypadku pożaru nie wydzielają toksycznych substancji)?

19. załącznik nr 4l poz. nr 25

Prosimy o podanie typu rury średnicy zewn. Oraz grubości izolacji. Jakie ma być wykonanie otuliny z poliuretanu czy z polietylenu?

20. załącznik nr 4l poz. nr 30

Rura czarna ma być ze szwem czy bez szwu?

ODPOWIEDZI:**Ad. 1**

Wkładka patentowa płaska typu Lob wymiar standard 30/30.

Ad. 2

Zawiasy drzwiowe wpuszczane 140mm.

Ad. 3

Zamek meblowy uniwersalny patentowy ZMB 3 typu Lob.

Ad. 4

Wkładka patentowa płaska typu Lob wymiar standard 30/30.

Ad. 5

Farba do blach ocynkowanych – kolor czerwony tlenek.

Ad. 6

Zamawiający nie dopuszcza gipsu budowlanego w opakowaniu 25 kg.

Ad. 7

Zamawiający nie dopuszcza kleju do wykładzin PCV typu Osakryl w opak. 12kg.

Ad. 8

Zamawiający nie dopuszcza wapna hydratyzowanego w opakowaniu 30 kg.

Ad. 9

Zamawiający nie dopuszcza tynku gipsowego typu Goldband w opakowaniu 25kg.

Ad. 10

Zamawiający nie dopuszcza krzyżyków do glazury 3,5mm w opakowaniu 50szt.

Ad. 11

Zamawiający nie dopuszcza klinów do glazury dużych w opakowaniu 20 sztuk.

Ad. 12

Zamawiający nie dopuszcza kształtownika –profil z blachy o.c. (4m)U75 75x40x0,5.

Ad. 13

Zamawiający nie dopuszcza kształtownika –profil z blachy o.c. (4m)UD 27x28x0,5.

Ad. 14

Zamawiający nie dopuszcza środka ochr. –dekoracyjnego orzech typu ALTAKSIL w opakowaniu 3 l.

Ad. 15

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kształtek i rur kanalizacyjnych wewnętrznych z PP.

Ad. 16

Rura czarna ze szwem.

Ad. 17

Syfon brodzikowy zwykły.

Ad. 18

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kształtek i rur kanalizacyjnych wewnętrznych z PP.

Ad. 19

Otulina na rurę fi 20 stalową gr. 9mm polietylen.

Ad. 20

Rura czarna ze szwem.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

**STARSZY SPECJALISTA
SEKCJI ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
KWP w GDAŃSKU
Ewa Samulak -Augustyn**

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1 – potencjalni Wykonawcy - iinternet

Egz. nr 2 - a/a