

.....  
..... wg rozdzielnika .....  
.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych, elektrycznych i sanitarnych dla KWP w Gdańsku.**

*BZP Nr 41 z dnia 22.02.2007r. poz. 14065*

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

**PYTANIA:**

**1.**

*Czy Zamawiający dopuszcza złożenie ważnej oferty na listwy z załącznika nr 4b pozycja 4 i 5 oraz z załącznika 4a pozycja 1, 2, 3, 4, 5 na standardowe listwy o długości 0,9m i 0,93m?*

**2.**

*Czy Zamawiający ma na myśli rączkę natryskową z tworzywa kolor biały – symbol RT Armatura Kraków?*

**3.**

*Czy listwa cokołowa przy wykładzinie dywanowej ma być listwą spienioną czy listwą, w którą wkleja się odcięty pasek wykładziny?*

**4.**

*Pytanie dotyczy ilości wykładziny PCV w Załączniku 4a pkt 9: mianowicie w specyfikacji podają Państwo wykładzinę typu Gamrat Perła Record w ilości:*

✓ 12365840 – 108 m<sup>2</sup> (2 rolki)

✓ 12365850 – 144 m<sup>2</sup> (3 rolki)

✓ 12365860 – 108 m<sup>2</sup> (3 rolki)

*razem: 288 m<sup>2</sup>*

*Rolka wykładziny Gamrat Perla ma 36 m<sup>2</sup>, więc jeśli według rolek liczyć powinno być metrów 288 m<sup>2</sup>, natomiast jeśli według ilości metrów podanej przez Państwa powinno być 360 m<sup>2</sup>.*

*W Załączniku 4a pkt. 9 podana jest ilość 288 m<sup>2</sup> (czyli 8 rolek) czy ta ilość jest właściwa?*

## **ODPOWIEDZI:**

### **Ad. 1**

Zamawiający nie dopuszcza - nie zmienia zapisów SIWZ dotyczących załącznika 4b pozycja 4 i 5 oraz załącznika 4a pozycje 1, 2, 3, 4, i 5.

### **Ad. 2**

Zamawiający ma na myśli rączkę natryskową z tworzywa typu RT Armatura Kraków kolor biały. Zamawiający dopuszcza kolor chrom innego producenta. W przypadku podania w ofercie towaru zamiennego należy symbol lub nazwę towaru wpisać w tabeli wyceny asortymentu w rubryce uwagi.

### **Ad. 3**

Listwa cokołowa przy wykładzinie ma być listwą w którą wkleja się docięty pasek wykładziny.

### **Ad. 4**

Wykładziny typu Gamrat Perla Rekord podana w tabeli ilość jest właściwa i wynosi 288 m<sup>2</sup> (8 rolek) dzieląc na rolki, w związku z tym Zamawiający poprawia opis do załącznika jak poniżej:

- ✓ 12365840 – 72 m<sup>2</sup> (2 rolki)
- ✓ 12365850 – 108 m<sup>2</sup> (3 rolki)
- ✓ 12365860 – 108 m<sup>2</sup> (3 rolki)

---

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>288 m<sup>2</sup></b> |
|--------------|--------------------------|

***Zamawiający informuje, iż w załączniku 4 d w kolumnie „L.p.” występuje błąd w numeracji - brak poz. nr 6, nie wpływa na poprawność zadania.***

***Ponadto Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 4a i 4b – wykaz asortymentowy – specyfikacji istotnych warunków zamówień, zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.***

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuje, że przedłuża termin:

- ✓ **składania ofert – 15.03.2007r. godz. 11.50**
- ✓ **otwarcia ofert – 15.03.2007r. godz. 12.00**

**Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.**

**STARSZY SPECJALISTA  
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
KWP w GDAŃSKU**

*Ewa Samulak -Augustyn*

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1 – potencjalni Wykonawcy - internet

Egz. nr 2 - a/a

**Zamawiający wprowadza zmiany w opisie wykładziny dywanowej:**

**Wykładzina dywanowa** - przeznaczona do pomieszczeń użyteczności publicznej.

Posiadająca klasyfikację - trudnozapalna , antyelektrostatyczna, pozytywny atest higieny.

**kolor zielony - 180 m2**

**kolor brązowy - 270 m2**

**Razem : 450 m2**

- rodzaj włókna: 100% PP,
- grubość całkowita: minimum 5mm,
- wysokość włókna: minimum 3 mm
- szerokość rolki: 300 cm.

**Wykładzina dywanowa** - przeznaczona do pomieszczeń użyteczności publicznej.

Posiadająca klasyfikację - trudnozapalna , antyelektrostatyczna, pozytywny atest higieny.

**kolor zielony - 180 m2**

**kolor brązowy- 270 m2**

**kolor niebieski- 270 m2**

**Razem: 720m2**

- rodzaj włókna: 100% PP,
- grubość całkowita: minimum 5mm,
- wysokość włókna: minimum 3 mm,
- szerokość rolki: 300 cm.