

Nr sprawy – 172 /07
Cp – 1383/07

Gdańsk, 30 lipca 2007 roku

..... wg rozdzielnika

.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w
Pielplinie, ul. Wybickiego 2A
BZP nr 118508 –2007 z 13.07.2007r.**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

W dostarczonych przedmiarach robót budowlanych nie uwzględniono poniższych robót:

1. Wywozu papy, blachy, wykładziny i gruzu pochodzącego z rozbiórki wraz z utylizacją?
2. Przygotowanie ścian pod ułożenie glazury?
3. Zgrzewania wykładziny podłogowej pcw?
4. Przygotowania powierzchni dachu (wyrównanie i gruntowanie) pod ułożenie papy zgrzewalnej po zerwaniu istniejącej papy?
5. Narożników elewacyjnych na ościeżach okien i narożnikach budynku (wymóg technologiczny)?
6. Nawiewników w stolarce okiennej?

Czy powyższe brakujące roboty uwzględnić w wycenie? Prosimy o przesłanie uzupełniającego przedmiaru robót. Jednocześnie prosimy o dokonanie zmian w SIWZ i wyrażenie zgody na dołączenie do oferty kosztorysu uproszczonego.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Należy uwzględnić wywóz papy, wykładziny, blachy pochodzące z rozbiórki wraz z ich utylizacją.

Ad. 2

Należy ująć przygotowanie ścian pod ułożenie glazury tylko do tych ścian, które są ścianami istniejącymi, tj. na powierzchni 96,00m² – (na nowych ścianach został ułożony tynk kat. III).

Ad. 3

Należy dodać zgrzewanie wykładziny podłogowej.

Ad. 4

Należy dodać przygotowanie i gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną.

Ad. 5

Należy ująć narożniki budynku, narożniki elewacyjne na ościeżach okiennych zostały ujęte.

Ad. 6

Należy ująć nawiewniki w stolarce okiennej w ilości 20szt.

Zamawiający prosi o dołączenie kosztorysów ofertowych szczegółowych.

Ponadto, Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuje, że **przedłuża:**

- termin składania ofert -03.08.2007r. do godz. 13.50.
- termin otwarcia ofert – 03.08.2007r. o godz. 14.00.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

**Starszy Specjalista
SEKCJI ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
KWP w GDAŃSKU
Ewa Samulak - Augustyn**

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1 - potencjalni Wykonawcy / strona internetowa Zamawiającego

Egz. nr 2 - a/a