

Nr sprawy – 178 /07
Cp – 1321/07

Gdańsk, 24 lipca 2007 roku

..... wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeglądu, atestacji, naprawy instalacji hydrantowej w obiektach Policji woj. pomorskiego oraz przeglądów, atestacji, napraw wraz z uzupełnieniem środka gaśniczego w sprzęcie p.poż w obiektach Policji woj. pomorskiego.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji, jaki zakres prac został uwzględniony pod pojęciem „naprawa instalacji hydrantowej”.

1. Czy chodzi o pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów (raz w roku) i próbę szczelności węży hydrantowych (raz na 5 lat)?
 2. Czy też o inne prace takie jak:
 - wymiana zaworów lub przebudowa instalacji?
- Prosimy również o odpowiedź na pytania:
3. Jakiego typu są gaśnice oraz agregaty (z proszkiem BC, ABC)?
 4. Co oznacza skrót BCEGS?
 5. Czym różni się gaśnica śniegowa 5kg od gaśnicy CO2 5kg?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 i 2

Przeglądy pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantu – wykonywane raz w roku.

Przeglądy – próbę szczelności węży hydrantowych – raz w trakcie obowiązywania umowy w trzecim roku.

Ad. 3

Typ gaśnic i agregatów proszkowych – ABC.

Ad. 4

Skrót BCEGS – błędnie zapisany.

Ad. 5

Gaśnica śniegowa %kg jest to – to samo co gaśnica 5kg CO2.

Ponadto, Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuje, że **przedłuża:**

- termin składania ofert - **30.07.2007r. do godz. 11.50.**
- termin otwarcia ofert – **30.07.2007r. o godz. 12.00.**

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

**Starszy Specjalista
SEKCJI ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
KWP w GDAŃSKU
Ewa Samulak - Augustyn**

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1 – potencjalny Wykonawca / strona internetowa Zamawiającego

Egz. nr 2 - a/a

Nr sprawy – 178 /07
Cp – 1321/07

Gdańsk, 24 lipca 2007 roku

..... wg rozdzielnika

.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeglądu, atestacji, naprawy instalacji hydrantowej w obiektach Policji woj. pomorskiego oraz przeglądów, atestacji, napraw wraz z uzupełnieniem środka gaśniczego w sprzęcie p.poż w obiektach Policji woj. pomorskiego.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsk, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji, jaki zakres prac został uwzględniony pod pojęciem „naprawa instalacji hydrantowej”.

6. Czy chodzi o pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów (raz w roku) i próbę szczelności węży hydrantowych (raz na 5 lat)?
 7. Czy też o inne prace takie jak:
 - wymiana zaworów lub przebudowa instalacji?
- Prosimy również o odpowiedź na pytania:
8. Jakiego typu są gaśnice oraz agregaty (z proszkiem BC, ABC)?
 9. Co oznacza skrót BCEGS?
 10. Czym różni się gaśnica śniegowa 5kg od gaśnicy CO2 5kg?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 i 2

Przeglądy pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantu – wykonywane raz w roku.
Przeglądy – próbę szczelności węży hydrantowych – raz w trakcie obowiązywania umowy w trzecim roku.

Ad. 3

Typ gaśnic i agregatów proszkowych – ABC.

Ad. 4

Skrót BCEGS – błędnie zapisany.

Ad. 5

Gaśnica śniegowa %kg jest to – to samo co gaśnica 5kg CO2.

Ponadto, Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsk, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuje, że **przedłuża:**

- termin składania ofert - **30.07.2007r. do godz. 11.50.**
- termin otwarcia ofert – **30.07.2007r. o godz. 12.00.**

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

**Starszy Specjalista
SEKCJI ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
KWP w GDAŃSKU
Ewa Samulak - Augustyn**

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1 – potencjalny Wykonawca / strona internetowa Zamawiającego
Egz. nr 2 - a/a