

.....  
..... wg rozdzielnika .....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont części parteru i  
części VI piętra KMP Gdynia ul. Portowa 13/15  
BZP 200329-2007 z dnia 19.10.2007**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

**PYTANIA:**

**1. Roboty budowlane**

W przedmiarze i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych brak informacji dotyczących poniższych elementów robót:

- Kolor farby do malowania ścian, grzejników i stolarki drzwiowej
- Parametry wykładziny dywanowej i tarkettu (czy różna kolorystyka)
- Parametry płyt gipsowo-kartonowych (zwykła, wodooodporna, ogniodporna, grubość płyt)
- Brak zestawienia stolarki drzwiowej(drewnianej, pcw i antywłamaniowej) oraz parametrów (wymiary, kolor, rodzaj pokrycia, wypełnienie skrzydła, ilość zawiasów, kratka, tuleje wentylacyjne, pełne czy szklone)
- Brak parametrów stolarki drzwiowej przeciwpożarowej antywłamaniowej (klasa odporności ognowej i klasa zabezpieczenia przed włamaniem, wymiary, z jakiego materiału). Drzwi antywłamaniowe, przeciwpożarowe i z pcv kupuje się w komplecie z ościeżnicą. Należy zastosować inną podstawę wyceny na montaż drzwi.
- Posadzka z płytka gres – czy układać wg wzorów, w karo, czy posadzka jednolita

**2. Uwagi do przedmiaru robót:**

- nie uwzględniono kosztu utylizacji materiałów z rozbiórki z poz. 92
- w poz.27 zastosowano nieprawidłową podstawę wyceny na wykonanie podkładu betonowego (jest 202/1101/02, naszym zdaniem winno być 202/1102/02)

Prosimy o udzielenie odpowiedzi co przyjąć do wyceny.

**3. Uwagi do SIWZ i Umowy:**

- co należy rozumieć pod określeniem „dokumentacja powykonawcza” (pkt 5 Umowy), dokumentacja projektowa nie jest załącznikiem do przetargu
- rozbieżność w zapisach odnośnie udzielenia minimalnego okresu gwarancji:
  - a) w SIWZ rozdz. II pkt 4 – min. 24 miesięcy
  - b) w SIWZ rozdz. VII pkt B – nie może być krótszy niż 24 miesiące
  - c) w Ofercie pkt 1 – nie mniej niż 36 miesięcy

**ODPOWIEDZI:**

**Ad. 1**

Roboty budowlane:

- Kolor farby do malowania ścian, grzejników i stolarki drzwiowej zostanie ustalony w trakcie realizacji robót.
- Będzie zastosowana wykładzina dywanowa i Tarket o różnej kolorystyce – dobór nastąpi w trakcie realizacji robót. Należy przyjąć wykładzinę jak dla pomieszczeń użyteczności publicznej.

- Należy przyjąć typowe płyty gipsowo-kartonowe, wodoodporne gr. 12,5 mm. Zwracam uwagę, że płyty będą izolowane również folią w płynie.
- Dokładny opis stolarki drzwiowej znajduje się w przedmiarze: poz. 36-39,42-44,88-91. W pozycjach tych ujęto i skrzydła drzwiowe i ościeżnice.  
Poz.36-39 poz. 42,43 dotyczą stolarki drzwiowej o wymiarach 0,9\*2,15 m, szt.4: między Sekcjami, do Sekcji z klatki schodowej, z korytarza oraz do kierownictwa o wymiarach 0,9\*2,05m, szt.1.  
Poz.44- stolarka drzwiowa do pomieszczeń sanitarnych 0,9\*2,05m, szt.2, z otworami dla dopływu powietrza, o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m<sup>2</sup> dla każdego skrzydła.  
Poz. 91 dotyczy stolarki drzwiowej do pomieszczeń sanitarnych, j.w.  
Poz. 90 dotyczy stolarki drzwiowej, pełnej o wymiarach: 0,9\*2,05m szt.2, 0,8\*2,05 m, szt.1; do pomieszczeń sanitarnych i do szatni, z otworami j.w.
- Współczynnik podany przy układaniu płytka pozwala na dowolne układanie – wybór następuje w trakcie realizacji robót.

#### **Ad. 2**

Przedmiar robót:

- należy ująć utylizację robót z rozbiórki.
- należy na wykonanie podkładu betonowego zastosować podstawę KNR 2-02 1102-02.
- należy dodać pod płytki i wykładzinę, warstwę wyrownującą i wygładzającą z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywaną w pomieszczeniach o pow. do 8 m<sup>2</sup>, jako podstawę wyceny zastosować NNRNKB202 1130-01,

#### **Ad. 3**

**W załączniu do niniejszego pisma, Zamawiający – KWP w Gdańsku przesyła poprawiony załącznik nr 1 - OFERTA ( jako obowiązujący w postępowaniu).**

**Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.**

**STARSZY SPECJALISTA  
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
KWP w GDAŃSKU  
EWA SAMULAK**

**Wykonano w 2 egz.:**  
**Egz. nr 1 – Wykonawcy, strona internetowa Zamawiającego**  
**Egz. nr 2 – a/a**

**Załącznik nr 1**

pieczętka firmowa Wykonawcy

....., dnia .....

## **OFERTA**

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
ul. BISKUPIA 23  
80 – 875 GDAŃSK**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  
**„Przetarg na remont części budynku KMP Gdynia ul. Portowa 13/15”**

1. Oferujemy wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia za cenę:

..... zł brutto

zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do oferty wykonanym zgodnie z SIWZ oraz udzielamy ..... m-cy gwarancji na cały przedmiot zamówienia (nie mniej niż 24 m – cy). W przypadku udzielenia różnych terminów gwarancji Zamawiający przyjmie do punktacji najkrótszą z udzielonych gwarancji.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.

3. Przedmiot zamówienia publicznego zamierzamy wykonać:

- a) własnymi siłami:
  - b) przy pomocy podwykonawców\*
- \* niepotrzebne skreślić

Jeżeli roboty objęte zamówieniem będą wykonywane przy pomocy podwykonawców branżowych, prosimy o ich określenie z nazwy na końcu **formularza ofertowego** z podaniem podzleconych robót.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, tj. 30 dni od ostatniego dnia do składania ofert

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z **warunkami umowy** w niniejszej Specyfikacji i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

6. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w ósmym dniu od daty wyboru naszej Oferty, jednak nie później niż w dniu, w którym upływa termin związania ofertą.

**7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia publicznego w terminie 12 tygodnia od dnia podpisania umowy**

8. Upoważniamy Zamawiającego /bądź jego uprawnionych przedstawicieli/ do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów naszej oferty.

9. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

Data i podpis:

-----  
(upełnomocniony przedstawiciel)