



Gdańsk, dnia 08 lutego 2008r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
znak sprawy – 17/08
Cp – 180/08

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów sanitarnych dla KWP w Gdańsku

BZP nr 21421-2008 z dnia 31.01.2008r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedź:

PYTANIA:

Pytanie 1.

Poz.3 Zał 4b Czy Zamawiający ma na myśli baterię natryskową ścienną z wężykiem, słuchawką i uchwytem punktowym czy baterię natryskową ścienną z pokrętłami plastikowymi z rurką natrysku stałą o wysokości 960 mm i sitkiem plastikowym lub metalowym?

Pytanie 2.

Poz.3 Zał.4 a Czy Zamawiający ma na myśli baterię natryskową ścienną z wężykiem, słuchawką i uchwytem punktowym czy baterię natryskową ścienną z pokrętłami plastikowymi z rurką natrysku stałą o wysokości 960 mm i sitkiem plastikowym lub metalowym?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 i Ad. 2

Zamawiający ma na myśli Baterię natryskową ścienną, głowice suwakowe, natrysk stały, sitko chromowane, uchwyt chromowany powinny odpowiadać wzornictwu oraz wymogom określonym przez producenta Armatura Kraków typu Standard.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Wyk. w 3 egz.:

Egz. nr 1-2 Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu, oraz strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl

Egz. nr 3 - a/a