



Gdańsk, dnia 22.04.2008 r

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
znak sprawy 60/08
Cp – 600/08

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
KOKOSZKI S.A.
80-298 GDAŃSK
UL.BUDOWLANYCH 31

ROZSTRZYGNIECIE PROTESTU

Działając na podstawie art. 183 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. po rozpatrzeniu protestu złożonego przez firmę PB Kokoszki S.A. z Gdańska w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 60/08 na remont kompleksowy budynku KP Gdańsk- Wrzeszcz ul. Biała 1A

postanawiam:

protest uwzględnić

UZASADNIENIE

W trakcie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr 60/08 na remont kompleksowy budynku KP Gdańsk- Wrzeszcz ul. Biała 1A, firma: PB Kokoszki S.A. z Gdańska złożyła protest Zamawiającemu zarzucając:

- 1) prowadzenie postępowania w sposób nie zapewniający uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców,
- 2) określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób utrudniający uczciwą konkurencję,
- 3) opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, bez dostatecznie dokładnych określeń, nie uwzględniając wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i ustalenie ceny,
- 4) opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję,
- 5) brak opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej.

Zamawiający swoim postępowaniem naruszył art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2, art. 29 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Mając powyższe na uwadze Protestujący wnosi:

- opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej,
- o przedłużeniu terminu składania ofert.

SIWZ nie opisuje przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i ustalenie ceny. SIWZ nie zawiera dokumentacji projektowej we wszystkich branżach przedmiotu zamówienia, to jest w zakresie robót budowlanych, robót sanitarnych, robót elektrycznych i robót telekomunikacyjnych. Powyższe uchybienia powodują, iż postępowanie nie jest prowadzone w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie Wykonawców.

Wskazać należy, iż brak dokumentacji projektowej w branży budowlanej przykładowo uniemożliwia:

- wycenę stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, stolarki aluminiowej, z uwagi m. in. na brak zestawień okien, drzwi i aluminium, z wyszczególnionymi wymiarami (szerokość, wysokość), z zaznaczonym podziałem skrzydeł i funkcjami otwierania okna oraz podanymi parametrami technicznymi, a także podaniem koloru stolarki,
- wycenę dźwigu dla niepełnosprawnych, z uwagi m. in. na brak podania parametrów technicznych dźwigu, ilości przystanków, wysokości nadszybia i podszybia,
- wycenę remontu elewacji, z uwagi m. in. na brak jednoznacznego określenia systemu, w którym ten remont ma być przeprowadzony; w przedmiarach pojawia się system BAUMIT i technologia Dryvit, czy to oznacza, że poszczególne części budynku mają być wykonane w różnych technologiach?
- wycenę poręczy do schodów stalowych, z uwagi m. in. na brak rysunków szczegółów architektonicznych; nie wiadomo z jakiego materiału mają być wykonane poręcze?
- wycenę obsadzenia krat stalowych, z uwagi m. in. na brak informacji, czy kraty stalowe mają być nowe, czy też są one materiałem z demontażu?
- wycenę wpustów dachowych, z uwagi m. in. na brak określenia parametrów technicznych,
- wycenę bramy przesuwanej, z uwagi m. in. na brak określenia parametrów technicznych jakie powinna brama spełniać,
- wycenę pochwytów dla niepełnosprawnych, z uwagi m. in. na brak określenia rodzaju pochwytu.

Ponadto wskazać można, że w branży elektrycznej brak jest na przykład schematów wiz, schematów technicznych rozdzielnic, itp.

Zamawiający po rozpatrzeniu w/w protestu informuje, że dokona zgodnie z obowiązującymi przepisami modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i poinformuje Wykonawców o wprowadzonych zmianach zgodnie z przepisami U-Pzp.

Biorąc pod uwagę powyższe postanawiam jak na wstępie.

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1 – adresat

Egz. nr 2 – a/a

**ZASTĘPCA
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
W GDAŃSKU**

Henryk Szczepański