



Gdańsk, dnia 08 maja 2008 roku

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
nr sprawy – 60/08
Cp – 700/08

.....
..... wg rozdzielnika
.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont kompleksowy
budynku Komisariatu Policji Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Biała 1 A
BZP 72646 -2008 z 09.04.2008r.**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział 13 i 14, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Po analizie załączonego do SIWZ kosztorysu, prosimy o:
 - a) Poz. 1.6 - podanie ilości robocizny – w obecnej formie wartość pozycji będzie wynosić zero;
 - b) Poz. 2.12 – czy ilość materiału „Euromod M1 1xRJ45, Prosty, 568B, UTP, PowerCat 6, Biały” jest odpowiednia? – obmiar pozycji to 15szt.;
 - c) Poz. 2.18 – jaki jest podział 15 pomiarów na sieć komputerową i telefoniczną?
 - d) Poz. 3.4 – czy klawiatury strefowe będą służyć jako urządzenia kontroli dostępu?
 - e) Poz. 3.12 – czego dotyczy sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych w ilości 10 punktów? – wg pozycji wcześniejszych linii dozorowych będzie znacznie więcej;
 - f) Czy w budynku istnieje już system oparty na centrali Integra? A jeśli tak to czy istnieje stanowisko komputerowe do jego obsługi?
 - g) W nazwie dz. 4 jest mowa o 15 przejściach kontrolowanych. Czy ilość expanderów CA64SR (10szt.) w pozycji 4.1 jest odpowiednia?
 - h) Poz. 4.2 – obmiar w ilości 25szt. różni się od ilości zastosowanych czytników (w materiałach są tylko 2 szt.). Proszę o podanie prawidłowej ilości;
 - i) Ilość elementów blokujących drzwi sugeruje budowę 14 przejść kontrolowanych (pozycje 4.3 i 4.4) Proszę o weryfikację ilości;
 - j) Poz. 4.5 – czy dostawa zasilacza 12V/17W jest po stronie zamawiającego?
 - k) Poz. 4.6 i 4.7 – ujęto w sumie 12 urządzeń do awaryjnego otwierania drzwi – czy nie każde drzwi będą posiadać takie urządzenie?
 - l) Poz. 7.10 – w obmiarze jest 6szt. do montażu osprzętu – w materiałach jest 12szt. osprzętu. Proszę o określenie prawidłowej ilości. Ewentualnie o pokazanie schematu rozdzielnic;
 - m) W tytule działu 8 jest 11 kamer. Proszę o potwierdzenie, że kamer jest 9szt. (poz.8.4, 8.5, 8.6);

- n) Czy prawidłowo umieszczono w kosztorysie centralę sygnalizacji pożarowej IGNIS1020, skoro planuje się zainstalowanie czujek dymu na 12V, przyłączonych do centrali alarmu?;
- o) Czy czujka optyczno-temperaturowa ma też być podłączona do systemu alarmowego? Jeśli tak proszę o podanie przykładowego typu czujki optyczno-temperaturowej na 12V;
- p) Poz. 12.13 – Czy kabel typu YnTKSY 3x2x0,8 jest prawidłowy do przycisków oddymiania?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1a.

Poz. 1.6 - Nakład robocizny $0,409 \cdot 0,4 \cdot 50 = 8,18$ r-g

Ad. 1b.

Poz. 2.12 - TAK

Ad. 1c.

Poz. 2.18 - Pomiary dotyczą linii logicznych zakończonych gniazdami RJ45.

Ad 1.d.

Poz. 3.4 - Nie

Ad 1.e.

Poz. 3.12. - Obmiar bez zmian.

Poz. 3.23. - Należy zmienić obmiar na 61 szt.

Ad 1.f. - Nie. Obsługa systemu będzie prowadzona z jednego z istniejących stanowisk komputerowych jednostki.

Ad 1.g.

Poz. 4. - 14 przejść

Poz. 4.1 - Obmiar: 14 szt

Ad 1.h.

Poz. 4.2 - Materiały : czytnik kart zbliżeniowych – 25 szt.
Zestawienie materiałów, poz. 14 - 25 szt

Ad 1.i.

Poz. 4.3; 4.4. - Ilość elementów blokujących: obmiar łącznie 14 szt

Ad 1.j.

Poz. 4.5 - Dostawa po stronie Zamawiającego.

Ad 1.k.

Poz. 4.8; 4.7. - Tak. Nie wszystkie przejścia będą posiadać urządzenie do awaryjnego otwierania drzwi.

Ad 1.l.

Poz. 7.10 - Obmiar: 7 szt

Materiały: - wyłącznik małogabarytowy S 301 B 6-8A - 6 szt

- wyłącznik małogabarytowy S 303 B 10-25A - 1 szt

Ad 1.m.

Poz. 8.4; 8.5; 8.6 - łącznie jest 9 kamer.

Ad 1.n. - Do wyceny proszę przyjąć centralkę IGNIS 1080 zamiast IGNIS 1020.
Pozostałe elementy należy wycenić zgodnie z podanym typem elementu.

Ad 1.o. - N.p. czujka wielosensorowa typu M-12 COOPER Security (ADI).

Ad 1.p.

Poz. 12.13. - Zamiast kabla typu YnTKSY 3x2x0,8 , należy zastosować przewód typu HDGs 300/500 2x1mm².

Ponadto:

Poz. 12.3. - Powinno być: - obmiar – 10 szt
- przycisk ROP (oddymiania) – 8 szt
- przycisk przewietrzania LT-35 – 2 szt.

Jednocześnie, Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuje, że **przedłuża:**

- termin składania ofert do dnia 15.05.2008r. do godz. 10.50.
- termin otwarcia ofert – 15.05.2008r. o godz. 11.00.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Monika Sarach

Wyk. w 4 egz.

egz. nr 1 – 3 - potencjalni wykonawcy, strona internetowa Zamawiającego

egz. nr 4 - a/a