



Gdańsk, dnia 14 maja 2008 roku

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
nr sprawy – 65/08
Cp – 758/08

.....
..... wg rozdzielnika
.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont kompleksowy
budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, ul. Wita Stwosza 4
BZP 76357 -2008 z 14.04.2008r.**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Garaż segm. B
Poz. 48 – opaska wokół budynku z kostki betonowej gr. 60mm na podsypce. Czy wzdłuż opaski należy wykonać obrzeże betonowe, jeżeli tak to proszę o podanie rozmiaru i długości metrów?
2. Kojce dla psów
Poz. 17 – izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – warstwa gr. 10cm. W zestawieniu materiałowym ujęte są płyty styropianowe gr. 12cm. Jaką grubość płyt zastosować? Czy ten obmiar odnosi się do izolacji dachu (technologia docieplenia styropianem jest prawidłowa)?
3. Budynek administracyjny
Poz. 106, 107 – ościeżnice drzwiowe 15+73=88szt., poz. 108, 109, 110,111 – skrzydła drzwiowe 62+17+10+5=94szt. Jest różnica ilości ościeżnic/skrzydeł drzwiowych, proszę podać jaką ilość należy wycenić?
4. Budynek administracyjny
Poz. 153 – osadzenie wyłazów na strych. Proszę o określenie jaki typ ma być zastosowany?
5. Instalacje sanitarne
Poz. 139 – grzejnik elektryczny o mocy 1,5 kW. Grzejnik ma być stojący czy wiszący?
6. Przyłącze wodociągowe
Poz. 4 – odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce ilość= 30m². Ilość kostki betonowej 6cm w zestawieniu materiałowym wynosi 1m². Proszę podać prawidłową ilość kostki brukowej.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Garaż segm. B

- nie należy uwzględniać obrzeży betonowych.

Ad. 2

Należy przyjąć docieplenie z płyt styropianowych grubości 12cm – kojce dla psów.

Ad. 3

Ościeżnice stalowe, ilość ościeżnic drzwiowych należy przyjąć jak skrzydeł drzwiowych.

Ad. 4

Należy osadzić typowe wyłazy na strych z drabinką – poz. 153.

Ad. 5

Instalacje sanitarne poz. 139 – grzejnik stojący.

Ad. 6

Kostka brukowa z odzysku; 1m² kostki na uzupełnienia istniejącej.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku
Ewa Samulak – Augustyn**

Wyk. w 6 egz.

egz. nr 1 – 5 - potencjalni wykonawcy, strona internetowa Zamawiającego

egz. nr 6 - a/a