



Gdańsk, dnia 25 czerwca 2008 roku

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
nr sprawy – 75/08
Cp – 1006/08

.....
..... wg rozdzielnika
.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont kompleksowy
budynku Posterunku Policji w Smołdzinie – Gardna Wielka, ul. Kościuszki 22
BZP 120704 - 2008 z 05.06.2008r.**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło nw. pytanie, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIE:

1. Proszę o sprecyzowanie klasy drzwi ogniowych do pomieszczeń kotłowni.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Do pomieszczenia kotłowni przewidziano drzwi ogniowe E – 30.

Jednocześnie, Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuje, że **przedłuża:**

- termin składania ofert do dnia 02.07.2008r. do godz. 10.50.

- termin otwarcia ofert – 02.07.2008r. o godz. 11.00.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Ewa Samulak - Augustyn

Wyk. w 2 egz.

egz. nr 1 – potencjalni wykonawcy, strona internetowa Zamawiającego

egz. nr 2 - a/a