



Gdańsk, dnia 31 lipca 2008r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
znak sprawy – 136/08
Cp – 1261/08

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę znaków ewakuacyjnych dla KWP w Gdańsku nr ogłoszenia BZP 173491-2008 z dnia 28.07.2008r..

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi

Pytania:

1. Czy nie zaszła pomyłka w wymaganym formacie znaków w punkcie 1 – format 15 cm x 30 cm wg. Wymaganej normy powinno być min. 20 cm x 40 cm, w punkcie 4, 5, 8, 9, 10 format 10 cm x 20 cm wg. Wymaganej normy powinno być min 15 cm x 30 cm.

2. Dotyczy pozycji pierwszej z załącznika nr 1 Według Polskiej Normy PN-92/N-01256/02 najmniejszy wymiar znaku „Wyjście ewakuacyjne” wynosi 200 x 400 mm. Państwo zamawiacie w/w znak w formacie 150 x 300 mm.

Bardzo prosimy o informację, czy mamy przedstawić cenę formatu nienormatywnego (150 x 300 mm) czy prawidłowego (200 x 400 mm).

3. Bardzo proszę o informację, czy na znaki bezpieczeństwa typu: Ewakuacja, Ochrona przeciwpożarowa, Techniczne środki przeciwpożarowe, mają być Świadectwa Dopuszczenia, które zastąpiły certyfikaty. Świadectwa są wydawane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpowozarowej na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.). Świadectwo Dopuszczenia określają zgodność znaków z POLSKIMI NORMAMI: PN-N-01256; 1997+A2; pkt. 13.1 oraz 13.2 zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

Odpowiedzi:

W załączeniu poprawiony załącznik nr 1 (asortymentowy)

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian

ST. SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Wyk. w 3 egz.
egz. nr 1 – 2 potencjalni wykonawcy, strona internetowa Zamawiającego
egz. nr 3- a/a

Załącznik nr 1

L.p.	asortyment	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	VAT %	wartość brutto poz. Asortymentowej (4x5)+6	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wyjście ewakuacyjne format 20x40 na płycie PCV fotoluminescencyjny	Szt.	60				
2	Gaśnica format 15 x 15 na płycie PCV fotoluminescencyjny	Szt.	550				
3	Hydrant wewnętrzny 15x15 na płycie PCV fotoluminescencyjny	Szt.	50				
4	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w lewo format 15x30 na płycie PCV fotoluminescencyjny	Szt.	11				
5	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo format 15x30 na płycie PCV fotoluminescencyjny	Szt.	15				
6	Ciągnąc format 15x15 na płycie PCV fotoluminescencyjny	Szt.	20				
7	Pchać format 15 x 15 na płycie PCV fotoluminescencyjnej	Szt.	20				
8	Kierunek wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół lewo format 15x30 na płycie PCV fotoluminescencyjny	Szt.	20				
9	Kierunek wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę lewo format 15x30 na płycie PCV fotoluminescencyjny	Szt.	10				
10	Kierunek wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w prawo format 15x30 na płycie PCV fotoluminescencyjny	Szt.	10				
11	Drabina pożarowa format 15x15 na płycie PCV fotoluminescencyjnej	Szt.	5				

W/w asortyment musi posiadać świadectwa dopuszczenia.

Razem cena brutto

Podpis Wykonawcy