



Gdańsk, dnia 30 października 2008r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
znak sprawy – 186/08
Cp – 1795/08

.....
..... wg rozdzielnika
.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę masek p.gaz. oraz filtropochłaniacza wielogazowego do masek p.gaz dla KWP w Gdańsku
BZP nr 281651-2008 z dnia 23.10.2008r.**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedź:

PYTANIA:

Pytanie 1.

W SIWZ Rozdziale II w pkt. 3 oraz w Załączniku 1 do SIWZ w pkt. 3 przywołano błędnie normę PN-EN 138. Prosimy o skorygowanie numeru normy.

Maska MP-5 ze względu na swoją konstrukcję występuje w czterech rozmiarach jednak przyjęty podział na rozmiary od 1 do 4 jest podziałem stosowanym jedynie przez producenta maski MP-5 i eliminuje z przetargu dostawców masek równoważnych. Norma PN-EN 136 dotycząca masek nie precyzuje ilości rozmiarów, zatem maski innych producentów o nowszej konstrukcji zapewniają dopasowanie do twarzy dla 100% populacji występując jedynie w trzech, dwóch, a nawet w jednym rozmiarze. Ponadto mniejsza ilość rozmiarów w znaczny sposób upraszcza stronę logistyczną – zakup, przechowywanie, konserwację, części zapasowe oraz stosowanie masek. Przykładowo rozmiary masek innego producenta odpowiadają rozmiarom maski MP-5 jak w poniższej tabeli:

Maska MP-5	Równoważna maska innego producenta
Rozmiar	Rozmiar
Mały (54-56)	S - mały
Średni I (56-58)	Uniwersalny
Średni II (58-60)	
Duży (60-64)	

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie czy zgodnie z zasadą konkurencyjności zamawiający dopuszcza dostawę masek równoważnych z mniejszą ilości rozmiarów gwarantującą dopasowanie do twarzy dla wszystkich potencjalnych użytkowników?

Wymagania techniczne dla filtropochłaniacza (przywołane w SIWZ oraz w Załączniku nr 1 SIWZ) przywołują filtropochłaniacz wielogazowy klasy A, B, E, K, Hg, CO, NO, P, tzn. także do ochrony przed tlenkiem węgla (CO) oraz tlenkami azotu (NO, NO₂) przy jednoczesnym wskazaniu maksymalnego czasu stosowania (max 20 min). Stosowanie metody filtracyjnej (filtropochłaniaczy) jako ochrony przed tlenkiem węgla oraz tlenkami azotu ze względu na duże niebezpieczeństwa związane z ryzykiem przebicia ma zastosowanie jedynie w sytuacjach awaryjnych np. dla celach uciezkowych w przypadku pożaru (wv gazy powstają w wyniku procesu spalania) zatem w konsekwencji stosowana maska powinna zapewniać szczelność także przy wyższych temperaturach tzn. odpowiadać wymaganiom klasy 3 PN-EN 136, a nie jak przywołano klasy 2 (SIWZ Rozdział II pkt. 2 oraz pkt. 2 Wymagania techniczne załącznika nr 1 SIWZ).

Zatem,

Pytanie 3.

Czy dostarczona maska powinna być zgodna z normą PN-EN 136 klasa 3?

Pytanie 4.

Czy zamawiający dopuszcza dostawę filtropochłaniaczy wielogazowych posiadających klasę ochrony A, B, E, K, Hg, P?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Błąd pisarski, winno być: PN-EN 136:2001

Ad. 2

Dopuszcza się dostawę masek z mniejszą ilością rozmiarów pod warunkiem gwarancji dopasowania do twarzy wszystkich potencjalnych użytkowników.

Ad. 3

Maska p/gaz. Powinna być zgodna z normą PN-EN 136 klasa 2

Ad. 4

Wymagane są parametry pochłaniaczy wielogazowych posiadających klasę ochrony A, B, E, K, Hg, CO, NO, P3.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak – Augustyn

Wyk. w 2 egz.:

Egz. nr 1- Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu, oraz strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl

Egz. nr 2 - a/a