



Gdańsk, dnia 26 listopada 2008r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
znak sprawy – 205/08
Cp – 2006/08

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę akumulatorów dla potrzeb KWP w Gdańsku
BZP nr 321773-2008 z dnia 19.11.2008r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedź:

PYTANIA:

Pytanie 1

uprzejmie proszę o wyjaśnienie dot. parametrów elektrycznych zamawianych akumulatorów – W szczególności proszę o podanie normy określającej prąd rozruchowy. Uważamy, że podane wartości 310-450A są zbyt niskie. Proponujemy zatem zapis: 540 – 720Ah wg EN

Pytanie 2

Proszę o przesłanie dokładnych wymiarów wymaganych akumulatorów (dot. Załącznika nr 4)

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Zamawiający zmienia zapis prądu rozruchowego na przedział 540-720Ah wg EN.

Ad. 2

Zamawiający podał wymiary akumulatorów w piśmie Cp-1976/08 z dnia 24.11.2008r, odpowiedź znajduje na stronie internetowej Zamawiającego: www.pomorska.policja.gov.pl

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Wyk. w 5 egz.:

Egz. nr 1- 4 Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu, oraz strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl

Egz. nr 5 - a/a