

Gdańsk, dnia 06.05.2009 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych

(znak sprawy 38/09)

Cp - 396/09

-----wg rozdzielnika-----

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przegląd i konserwację systemów alarmowych p.poż oraz systemu oddymiania w obiektach Policji woj. pomorskiego

BZP NR 118226-2009 z dnia 23.04.2009 r

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie charakterystyki urządzeń zainstalowanych w KMP Gdańsk, Komisariat Policji V, ul.Obrońców Wybrzeża 19, poprzez podanie producenta i typu central i siłowników klap oddymiania, analogicznie do pozostałych obiektów.
2. Dodatkowo zwracamy się z zapytaniem o intencje Zamawiającego związane z zamieszczeniem punktu dot. pomiarów skażeń izotopowych jako warunku wykonania zamówienia (§4, pkt 5 szablonu umowy) albowiem zestawienie urządzeń stanowiące charakterystykę przedmiotu zamówienia (rozdz. II SIWZ) nie zawiera informacji dot. istnienia jonizacyjnych detektorów , które- gdyby istniały- mogłyby stanowić źródło takich skażeń. Wykonywanie w/w pomiarów wymaga posiadania uprawnień PAA i w przypadku naszej spółki implikowałoby konieczność posłużenia się podwykonawcą. Zamawiający żąda zaś deklaracji dot. korzystania z podwykonawców (pkt.3 szablonu oferty z SIWZ) od Wykonawców.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

KMP Gdańsk Komisariat Policji V ul. Obrońców Wybrzeża 19 - system oddymiania i p.poż:

- centralka oddymiania – 2 szt. UCS4000, POLON-ALFA Bydgoszcz
- klapy oddymiania siłownik- 2 szt. PUAV50/16/550-10-12/6

Ad. 2

Zamawiający przesyła w załączeniu poprawiony projekt umowy.

Jednocześnie Zamawiający- Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy- Prawo zamówień publicznych, informuje że:

Przedłuża:

- 1. termin składania ofert do dnia 08.05.2009 r. do godz. 12.50**
- 2. termin otwarcia ofert – na dzień 08.05.2009 r. o godz. 13.00**

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 810.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak-Augustyn

Wyk. w 1 egz.: przesłano faksem, oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl

UMOWA NR

Zawarta w dniur. pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku , 80-819 Gdańsku, Okopowa 15, NIP: 583-001-00-88 REGON:191236094

1. *mt. insp. Czesław Koszykowski*

zwaną dalej Zamawiającym

a.....

z siedzibą wprzy ulicy.....

zwanym w treści umowy **Wykonawcą**, w imieniu którego działają:

1.
2.

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem postępowania nr /w oparciu o art.39/ **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania świadczenie usług w zakresie przeglądu i konserwacji systemów alarmowych p.poż oraz systemu oddymiania w obiektach jn.:

- KMP Gdańsk Komisariat Policji VII ul. Kartuska 245b- system oddymiania
- KMP Gdańsk Komisariat Policji V ul. Obrońców Wybrzeża 19- system oddymiania i p.poż
- KPP Kartuzy ul.Sambora 14- system oddymiania i p.poż

2. Usługa obejmuje bieżące przeglądy i konserwację w następującym zakresie:

- centralka z układem zasilania – sprawdzenie działania centralki i układu zasilającego
- awaryjne źródło zasilania – sprawdzenie wartości napięć i kontrola działania
- linie dozorowe i sygnalizacyjne – sprawdzenie prawidłowości działania
- sygnalizator pożaru – sprawdzenie
- sprawdzenie działania urządzeń podłączonych do centralki
- sprawdzenie działania czujek dymu
- sprawdzenie przycisków alarmowych
- systemów oddymiania

3. Przeglądy i konserwacja winny odbywać się nie rzadziej niż 4 razy w roku z częstotliwością kwartalną. Wykonawca po dokonaniu przeglądu i konserwacji winien wystawić stosowne dokumenty – protokół po kontrolny , który winien zawierać opis zakresu wykonanych czynności i winien być on potwierdzony przez pracownika z danej jednostki KPP lub KWP.

4. Systemy alarmowe obejmują jn.:

- **KMP Gdańsk Komisariat Policji VII ul. Kartuska 245b**
- system oddymiania**
- linia dozorowa 2 szt.
- czujka dymu DOR 40 – 6 szt.
- przycisk oddymiania – RT 42 – ST – 6 szt.
- centralka oddymiania RZN 4304-M-DYM1- 2 szt.
- klapy oddymiania siłownik ZA- 80/100 – 2 szt.
- klapy oddymiania siłownik MCRW- 101-550- 4 szt..

➤ **KMP Gdańsk Komisariat Policji V ul. Obrońców Wybrzeża 19**

- system oddymiania i p.poż

- ręczny ostrzegacz pożaru ROP 4001M- 6 szt.
- optyczny detektor dymu – 2 szt.
- przycisk powietrza – 2 szt.
- moduł wejścia/wyjścia- 2 szt.
- centralka oddymiania – 2 szt. UCS4000, POLON-ALFA Bydgoszcz
- klapy oddymiania siłownik- 2 szt. PUAV50/16/550-10-12/6
- czujka dymu DOR 4043- 9 szt.
- czujka dymu DUR 4043- 18 szt.
- ręczny ostrzegacz pożaru ROP 4001M- 7 szt
- centrala SAB-POLON4200- 1 szt.
- linie dozorowe- 4 szt.

➤ **KPP Kartuzy ul.Sambora 14**

- system oddymiania i p.poż

- linie dozorowe- 4 szt.
- czujka optyczna dymu OSSD-2000-22 szt
- ręczny ostrzegacz pożaru ROB- 18 szt
- centralka oddymiania MCR 9705- 2 szt.
- przycisk przewietrzania LT- 2 szt.
- moduł kontrolno sterujący IP 66.BA-013- 4 szt.
- Sygnalizator optyczno akustyczny SIRBLVTB 01- 8 szt.
- centrala SAB- BMZ INTEGRAL – C1- 1 szt.

5. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić pomieszczenia i obiekty, w których będą przeprowadzone prace. Zamawiający zapewni urządzenia umożliwiające dostęp do czujek na dużych wysokościach (drabina, rusztowania lub podnośnik). W przypadku pomieszczeń, w których zainstalowane są czujki nad maszynami i urządzeniami w ruchu, na życzenie konserwatora, Zamawiający dokona ich wyłączenia. Zamawiający zapewni ochronę mienia Wykonawcy w trakcie wykonywania robót objętych przedmiotem umowy.

6. W przypadku stwierdzenia poważnych uszkodzeń np. zerwania linii kablowych, uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwej eksploatacji, zamalowania czujek i przycisków itp., prace przywracające sprawność systemu mogą być wykonywane w ramach odrębnego zlecenia na remont, w terminie uzgodnionym pisemnie. Także przeróbki instalacji wg życzenia Zamawiającego, wymagają odrębnego zlecenia na remont.

7. Przed przystąpieniem do remontu pomieszczenia w którym znajdują się sygnalizatory pożaru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę celem zabezpieczenia tych urządzeń przed ewentualnym zamalowaniem, zniszczeniem, kradzieżą itp..

§ 2

Termin realizacji umowy od dnia do dnia

§ 3

1. W razie zwłoki w wykonaniu usług **Wykonawca** będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 5 % wartości niewykonanej usługi, za każdy dzień zwłoki.
2. Kary umowne określone w pkt 1 nie wykluczają dochodzenia od **Wykonawcy** odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 4

1. Umowna wartość brutto usług wynosi zł w tym podatek VAT%
2. Strony ustaliły cenę jednostkową brutto w następującej wysokości :
 - KWP Gdańsk, ul. Okopowa 15 zł brutto/1 kwartał x 16 tj..... zł brutto.
 - KWP Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha..... zł brutto/1 kwartał x 16 tj..... zł brutto.
 - KPP Malbork, ul. De Gaulle'a 3..... zł brutto/1 kwartał x 16 tj..... zł brutto.

§ 5

- 1. Za wykonanie usługi Wykonawca wystawi fakturę VAT do której zobowiązany jest dołączyć protokół pokontrolny. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania faktury , przelewem na konto Wykonawcy.**
2. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień obciążenia rachunku **Zamawiającego**.
3. W razie zwłoki w zapłacie **Wykonawcy** przysługuje prawo do obciążenia **Zamawiającego** ustawowymi odsetkami za zwłokę.
4. **Zamawiający** nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności **Wykonawcy** na osoby trzecie (przelewy).

§ 6

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 7

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć z tytułu zawarcia niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo Sądowi Powszechnemu właściwemu dla siedziby **Zamawiającego**.

§ 8

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca: