

znak sprawy – 22/2011  
Cp.2380.1-24/2011

Gdańsk, 4 marca 2011r.

.....  
..... wg rozdzielnika .....  
.....

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynku głównego  
KWP Gdańsk – SWD ul. Okopowa 15 nr ogłoszenia 26644-2011 z dnia 22.02.2011r.*

*Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy –  
Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które  
poniżej udziela odpowiedź:*

**PYTANIA:**

1. *Proszę o określenie koloru stolarki okiennej.*
2. *Proszę o określenie koloru stolarki aluminiowej.*
3. *Proszę o określenie kolorystyki ścianek systemowych do WC.*

**ODPOWIEDZI:**

**Ad.1** *Projektowane okna drewniane z szybami klasy P 2 (Thermoplus + Argon), współczynnik przenikania  
ciepła  $U (max) (W/(m^2 \times K)) < 1,1$  ościeżnica drewniana wyposażona w nawiewniki sterowane ręcznie, stolarka w  
kolorze białym.*

**Ad. 2** *Stolarka przeszklona klasowe EI 30 wykonane z profili aluminiowych, szklona szkłem bezpiecznym, 2X  
szyba zespolona, kolor RAL 9006.*

**Ad. 3** *Lekka ściana systemowa o wysokości 215 cm, z 15 cm odstępem nad podłogą, płyta laminowana  
konstrukcja z profili aluminiowych mocowana do ścian i podłogi w kolorze RAL 9006.*

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

ST. SPECJALISTA  
Szekcji Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faksem na nr tel. 058 3214810

Wyk. w 1 egz.:

Przesłano faksem Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, oraz strona internetowa: [www.pomorska.policja.gov.pl](http://www.pomorska.policja.gov.pl)

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  
Szekcja Zamówień Publicznych  
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810  
e-mail [zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl](mailto:zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl)