

Gdańsk, 4 maja 2011r.

znak sprawy – 47/2011
Cp.2380.1-49/2011
ID: 118843

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę , instalację i uruchomienie kompletnych siłowni telekomunikacyjnych w następujących lokalizacjach Policji: KMP Gdańsk, KMP Słupsk, KMP Gdynia, KMP Sopot, KPP Bytów, KPP Lębork, KPP Malbork nr ogłoszenia TED 2011/S 66-106986 z dnia 05.04.2011r

PYTANIA:

Dot. załącznika nr 3 do SIWZ pkt. 2 ppkt p

1. Czy przez jedną dostawę systemów zasilania wraz z ich uruchomieniem, o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto Zamawiający rozumie jednorazowe zrealizowane zamówienie czy też dopuszcza dostawy przekraczające podaną wartość w oparciu o rozciągniętą w czasie umowę ramową.

Dot. załącznika nr 3 do SIWZ pkt 3, ppkt 3.1.1. ppkt a) oraz ppkt 3.2.1. ppkt d)

2. Czy wysokość 40U odnosi się do przestrzeni wewnętrznej szafy, korpusu szafy czy wysokości całkowitej szafy?

Dot. załącznika nr 3 do SIWZ pkt 3, ppkt 3.1.5. oraz ppkt 3.2.5.

3. Czy wszystkie automatyczne raporty mają być przekazane bezpośrednio do pracującego w KWP Gdańsk Centrum Nadzoru WinCN?

Dot. załącznika nr 3 do SIWZ ppkt 3.1.5. ppkt e) oraz ppkt 3.2.5. ppkt e)

4. Czy automatyczne raporty mają być wysyłane po zakończeniu testu baterii czy również w trakcie jego trwania?
5. Czy zdalne programowanie wskazanych parametrów ma odbywać się za pośrednictwem pracującego w KWP Gdańsk systemu nadzoru WinCN?
6. Czy zdalne przedstawienie wyników testu ma odbywać się za pośrednictwem systemu WinCN?

ODPOWIEDZI:

Dot. Załącznika nr 3 do siwz pkt 2, ppkt p).

Ad. 1 **Wymogi SIWZ, dotyczące posiadania odpowiedniego doświadczenia, służą wykazaniu, że wykonawca jest w stanie **jednorazowo** zrealizować zamówienie, będące przedmiotem postępowania. W sposób oczywisty nie dokumentuje takiej zdolności rozciągnięta w czasie realizacja umowy ramowej, w oparciu o którą realizowane są zamówienia nie przekraczające jednorazowo np. 100 tys. zł. Oczywistym jest, że choćby z punktu widzenia logistyki zupełnie czym innym jest jednorazowa realizacja zamówienia na 700 tys zł, a czym innym realizacja rozłożonych w czasie 7 zamówień po 100 tys. zł, pomimo że wynikowo dają tę samą wartość.**

Umowa ramowa nie stanowi z założenia samodzielnego i wiążącego zobowiązania którejkolwiek ze stron do dostawy, ani też do zapłaty wynagrodzenia/ceny. Umowa ramowa ustanawia jedynie warunki ogólne współpracy, w oparciu o które zawierane są poszczególne umowy jednostkowe (w praktyce najczęściej w trybie złożenia zamówienia i jego przyjęcia, a więc w trybie ofertowym w rozumieniu odnośnych przepisów k.c. o ofercie). W efekcie współpraca stron w oparciu o umowę ramową obejmuje tyle umów sprzedaży/dostawy siłowni telekomunikacyjnych, ile zamówień jednostkowych zostało złożonych i przyjętych do realizacji. Zamawiający zawarł wymóg, aby kwota minimalna 700.000,00 zł wartości dostawy wynikała z nie więcej niż jednej umowy. W odniesieniu do umów ramowych, wymóg ten odnosi się jedynie do poszczególnych zamówień na dostawy siłowni telekomunikacyjnych, nie zaś całkowitego dorobku współpracy wykonawcy z danym podmiotem w dowolnie wybranych okresie i to w dodatku współpracy, dotyczącej również innych niż siłownie urządzeń. **Zamawiający uzna zatem za spełniającą jego wymagania umowę ramową o ile oferent ponad wszelką wątpliwość wykaże że na jej podstawie wykonał co najmniej jedną dostawę systemów zasilania o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł. brutto.**

Ad. 2 Wymagana wysokość nie większa niż 40U odnosi się do wewnętrznej przestrzeni użytkowej szafy.

Ad. 3 TAK. Zamawiający wymaga aby był zapewniony pełny nadzór nad pracą systemu zasilania oraz jego funkcjonalnością poprzez jeden system nadzoru – WinCN. Zamawiający nie dopuszcza aby część informacji ze sterownika mikroprocesorowego systemu zasilania gwarantowanego przesyłana była do innego oprogramowania lub też część funkcji zdalnego nadzoru obsługiwana była przez inne oprogramowanie.

Ad. 4 Automatyczne raporty mają być przekazywane w trakcie trwania testu i po jego zakończeniu. W trakcie trwania - aktualne parametry testu. Po zakończeniu - status testu.

Ad. 5 TAK zdalne programowanie wskazanych parametrów ma odbywać się tylko i wyłącznie za pośrednictwem pracującego w KWP Gdańsk systemu nadzoru WinCN.

Ad. 6 TAK zdalne przedstawianie wyników testów ma odbywać się tylko i wyłącznie za pośrednictwem pracującego w KWP Gdańsk systemu nadzoru WinCN.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

ST. SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak – Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faksem na nr tel. 058 3214810

Wyk. w 1 egz.:

Przesłano faksem Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, oraz strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl