



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

znak sprawy – 101/2011
Cp.2380.1- 101/2011

Gdańsk, 4 lipca 2011r.

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż latarni oświetleniowych hybrydowych wykorzystujących energię odnawialną na terenie OPP KWP w Gdańsku przy ul. Słowackiego 161 w ramach projektu p.n. EKOPOLICJA 2011 – Etap I nr ogłoszenia BZP 154720-2011 z dnia 13.06.2011r. oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 176346-2011 z dnia 29.06.2011r, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 181728 z dnia 04.07.2011r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedź:

PYTANIA:

1 – Słup lampy hybrydowej – zamawiający żąda wykazaniem certyfikatem spełniającym normy PN EN 1991-1-4 oraz EN 1993-3-1:2006, EN 1993-3-2:2006. Z wyjaśnień przekazanych nam przez największych producentów słupów oświetleniowych w Polsce wynika, że normy te dotyczą ogólnie konstrukcji stalowych. Konkretnie dla słupów oświetlenia ulicznego jako konstrukcji stalowych obowiązującą (nadrzędną) normą jest PN-EN 40-5:2004.

Czy wykazanie się normą PN-EN 40-5:2004 zamawiający może uznać jak zamienne dla norm PN EN 1991-1-4 oraz EN 1993-3-1:2006, EN 1993-3-2:2006 ?

3 – Wspornik siłowni wiatrowej

Czy zamawiający dopuści instalację siłowni wiatrowej zgodnie z rysunkiem poniżej ?



2 – Moduły fotowoltaiczne – zamawiający żąda zastosowania dwóch paneli fotowoltaicznych o mocy min.210W każdy. Z naszych wyliczeń oraz wieloletniego doświadczenia wynika, że dla zaprojektowanego przez zamawiającego systemu wystarczającym źródłem produkcji energii mogłyby być dwa panele o mocy 195W każdy. Wynika to głównie z zaprojektowanego przez zamawiającego systemu z odbiornikiem energii (źródła światła) o mocy min.30W oraz zastosowanego dodatkowego źródła produkcji energii tj. turbiny wiatrowej. Narażona na działanie skrajnych wiatrów powierzchnia obu paneli 210W to ok. 3,3m². Powierzchnia paneli 195W (największa moc przy wymiarach 1,58x0,81m) to ok. 2,55m².

Czy zamawiający dopuści zastosowanie paneli monokrystalicznych o mocy min.195W każdy przy jednoczesnym spełnieniu warunków autonomiczności działania lampy min.4 dni?

**Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku**



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

4 – Regulator ładowania siłowni wiatrowej oraz regulator solarny –

Zamawiający żąda zastosowania dwóch niezależnych urządzeń. Każdy producent zarówno siłowni wiatrowych jak i rozwiązań solarnych dysponuje własnym rozwiązaniem w tym systemem regulacji, ładowania i kontroli. Niejednokrotnie siłownie posiadają np. wewnętrzny regulator lub oba systemy mieszczą się w jednym urządzeniu.

Czy zamawiający dopuści zastosowanie systemu spełniającego wszystkie parametry zawarte w SIWZ niezależnie od ilości pojedynczych urządzeń.

ODPOWIEDZI:

Ad.1. Zamawiający przyjmuje normę PN-EN 40-5:2004 jako zamienną dla norm przedstawionych w SIWZ dotyczących wymagań dla słupów

Ad. 2. Zamawiający dopuści zastosowanie paneli monokrystalicznych o mocy min. 195W każdy przy jednoczesnym spełnieniu warunków autonomiczności działania lampy min. 4 dni

Ad. 3. Zamawiający dopuści instalację siłowni wiatrowej zgodnie ze zdjęciem przedstawionym w zapytaniu pkt. 3

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza realizację regulatora siłowni wiatrowej i regulatora solarnego niezależnie od ilości pojedynczych urządzeń przy spełnieniu wszystkich parametrów zawartych w SIWZ.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuje, że: **przedłuża termin składania ofert do dnia 05.07.2011r. godz. 13:50**
termin otwarcia ofert 05.07.2011r. godz. 14:00

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

ST. SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak – Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faksem na nr tel. 058 3214810

Wyk. w 1 egz.:

Przesłano faksem Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, oraz strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

**Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku**