

Gdańsk, 24 czerwca 2011 roku

Nr sprawy – 103/2011
Cp. 2380.1 – 103/2011

.....
..... wg rozdzielnika
.....

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nowej siedziby Posterunku Policji BRUSY
ul. Wojska Polskiego
BZP 158986 - 2011 z dnia 15.06.2011r.*

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi.

Pytania:

1. W dokumentacji technicznej (branża elektryczna – nr rys. prawdopodobnie 76) przewidziano maszt antenowy. Czy ten element jest również przedmiotem przetargu. Jeżeli tak to należałoby przedstawić rys. techniczne szczegółowe wykonania masztu oraz jego montażu. Bez szczegółowej dokumentacji technicznej jw. oraz nakładów rzeczowych tego elementu nie można skalkulować.
2. W przedmiarze zamieszczonym na stronie internetowej w pozycji nr 23 policzono maszt w ilości szt. 1. Proszę o określenie specyfikacji techniczno – materiałowej ww. masztu o wys. 14,67m.
3. W dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej, a w szczególności na rysunkach Pt. architektury, rzut parteru i piętra widoczne jest wyposażenie. Czy widoczne na ww. rysunkach wyposażenie objęte jest zamówieniem. Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie dokumentacji o szczegółowe specyfikacje wyposażenia wchodzącego w zakres zamówienia, gdyż jego brak uniemożliwia rzetelne sporządzenie oferty.
4. Stolarka drzwiowa wewnętrzna – prosimy o podanie rodzaju wykończenia (malowanie, okleina sztuczna, naturalna, kolor). Jakie ościeżnice drzwiowe – drewniane, stalowe, stałe, regulowane (obejmujące mur)?
5. Czy wyposażenie obiektu w gaśnice i oznakowanie dróg ewakuacyjnych objęte jest zamówieniem? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości.
6. W dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej brak rysunków szczegółowych balustrad klatek schodowych i pochylni dla niepełnosprawnych. Prosimy o ich udostępnienie.
7. Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji ath.

Odpowiedzi:

Ad. 1, 2

- Dostawa i montaż na dachu budynku masztu antenowego wysokości 14,67m wchodzi w zakres przetargu.
- Optymalną konstrukcją byłby maszt kratowy, aluminiowy, rurowy, o trzech krawężnikach, rozstaw krawężników ok. 40cm, z dwoma poziomami odcągów, z iglicą odgromową i podwójną odskocznia do zamocowania anteny prętowej typu CXL2-3LW 164/174 MHz prod. Prokom.
- Na rysunku „Rysunki konstrukcyjne elementów masztu” w projekcie budowlanym (strona nr 80 SIWZ) zamieszczono przykładowo typowy lekki maszt aluminiowy, kratowy, trzypopowy prod. Elektropim s.c. Chojnice.
- W projekcie budowlanym, na rys nr 5 „Rzut połaci dachowych” (strona nr 129 SIWZ) pokazano miejsce posadowienia masztu na dachu budynku.
Projekt nie podaje sposobu montażu masztu wraz z odcągami na budynku, tym niemniej oferta winna uwzględniać również koszt takiego montażu.
(Uziemienie masztu ujęto w projekcie elektrycznym).

- Ponadto w ofercie należy uwzględnić wykonanie instalacji antenowej UKF pomiędzy masztem a Dyżurką, składającej się z :
 - anteny typu CXL2-3LW 164/174 MHz prod. Prokom – 1 szt.
 - kabla antenowego typu H-500 od szczytu masztu do Dyżurki ze złączami typu N,
 - dwóch odgromników gazowanych typu POLYPHASER (1 szt. przy antenie, 1 szt. przy radiotelefonie w dyżurce),
 - trasy p/t z rury PCV ø36 dla kabla antenowego od masztu do dyżurki.

Ad. 3

Wypożyczenie widoczne na rysunkach projektu architektonicznego nie jest objęte postępowaniem przetargowym, wyposażenie w zakresie mebli i pozostałych elementów w gestii Zamawiającego.

Ad. 4

Stołarka drzwiowa wewnętrzna np. typu firmy PORTA z wypełnieniem płytą wiórową otworową wzmocnioną wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, z okleiną CPL 0,7mm oraz okleiną drewnopodobną wyposażone w zamek patentowy i klamki, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie montażu, ościeżnice regulowane n p. Porta SYSTEM lub Porta PRESTIGE.

Ad. 5

Wypożyczenie obiektu w gaśnice nie jest objęte zamówieniem, pozostaje w gestii Zamawiającego. Należy ująć przy sporządzaniu oferty 12 szt. tabliczek plastikowych oznakowania ewakuacyjnego.

Ad. 6

Balustrady wewnętrzne schodowe i zewnętrzne podjazdu dla niepełnosprawnych z rur stalowych nierdzewnych o pochwytych z rury D51 mocowanych na prętach nierdzewnych D10 kotwionych wkrętami stalowymi do lica wewnętrznego ścian i doczołowo do półek podestów. Balustrady wewnętrzne z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, rysunek przekroju przez podjazd na stronie 117.

Ad. 7

Nie ma możliwości udostępnienia w wersji ath.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.pomorska.policja.gov.pl, przesłano faksem na nr Wykonawców.

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u wystawcy!

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 faks (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl