

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
znak sprawy – 176/2011
Cp-2380.1-176/2011

Gdańsk, dnia 14-10-2011

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż klimatyzatorów w jednostkach Policji KWP w Gdańsku ,BZP 328458-2011 z dnia 11-10-2011

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytanie, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIE:

1. Załącznik I zawiera typy urządzeń ASY24U, który ma posiadać wydajność chłodniczą 7 KW.

W rzeczywistości model ten ma wydajność chłodniczą 6,8 KW

Czy w wycenie należy brać pod uwagę model urządzenia, czy minimalną wydajność 7 KW?

2. W arkuszu informacji technicznej opisują Państwo parametry urządzeń:

poziom hałasu jedn. wewn. max 40 dB, zewn. max 54 dB, klasa energetyczna A.

Wymienione modele urządzeń tych parametrów nie spełniają, gdyż klasę energetyczną mają C i D i jednostki wewnętrzne przekraczają podane poziomy hałasu.

Czy w ofercie należy brać pod uwagę modele urządzeń, czy parametry jakie urządzenia powinny spełniać ?

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

ODPOWIEDŹ:

Ad.1

W wycenie należy brać pod uwagę model urządzenia.

Ad 2

Zgodnie z załączoną tabelą zawierającą zaktualizowane parametry klimatyzatorów, które muszą być spełnione ww. postępowaniu.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie niniejszego pisma faksem na numer 058/3214810

Wyk. w 1 egz.:

- przesłano potencjalnemu Wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu oraz zamieszczono na stronie : www.pomorska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

MODEL	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		ASY18UB	ASY24UB
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		AOY18UB	AOY24UB
NAPIĘCIE/LICZBA FAZ/CZĘSTOTLIWOŚĆ		V/0/Hz	230/1/50	230/1/50
MOC CIEPLNA	chłodzenie	kW	5.4	6.8
	grzanie		5.7	7.4
MOC ELEKTRYCZNA	chłodzenie	kW	1.85	2.40
	grzanie		1.85	2.40
EER- wskaźnik energetyczny	chłodzenie	kW	2.92-C	2.83 - C
COP -wskaźnik energetyczny	grzanie		3.08-D	3.08 - D
POBÓR PRĄDU	chłodzenie/grzanie	A	8.3/8.3	10.6/10.5
OSUSZANIE		l/h	2.0	2.5
POZIOM GŁOŚNOŚCI J.WEWNĘTRZNEJ	chłodzenie/H/M/L	dB(A)	42/39/35	46/43/39
POZIOM GŁOŚNOŚCI J.ZEWNĘTRZNEJ	chłodzenie	dB(A)	52	54
PRZEPŁYW POWIETRZA	wewnętrzna/zewnętrzna	m3/h	800/3200	970/3200
WYMIARY WxSxD masa netto	jednostka wewnętrzna	mm	320X1120X220	320X1120X220
		kg	16	16
	jednostka zewnętrzna	mm	650X830X320	650X830X320
		kg	52	59
Instalacja chłodnicza (śr.przy.)	gaz/ciecz	mm	6.35/15.88	9.52/15.88
Instalacja skroplin (śr.rury)	wewnętrzna/zewnętrzna	mm	16/28	16/28
Max długość inst.chłodniczej (bez dodawania czynnika)		m	20(7.5)	20(7.5)
Max różnica poziomów		m	8.0	8.0
Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych	chłodzenie	st. C	0-43	0-43
	grzanie		od -6 do 24	od -6 do 24
CZYNNIK CHŁODZNICZY			R410A	R410A