

znak sprawy – 202/2011
Cp.2380.1-202/2011

Gdańsk, 16 listopada 2011r.

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację układu zasilania elektroenergetycznego w budynku KWP w Gdańsku przy ul. Okopowej 15 nr ogłoszenia 368164-2011 z dnia 07.11.2011r

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedź:

PYTANIA:

1. *Zamawiający wymaga wymiany układu SZR na nowy. Wykonawca na wizji lokalnej zauważył, że układ posiada kilka odpływów. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie schematów działania istniejącego układu oraz informacji w jaki sposób ma działać nowy układ SZR?*
2. *Jak została zdefiniowana moc 400 kVa agregatu: czy jest to moc nominalna (PRP – prima power zgodnie z normą PN-ISO 8528) z możliwością przeciążenia 0 10%?*
3. *W celu dostawy agregatu prądotwórczego prądotwórczego mocy 400 kVA czy Zamawiający wymaga dostarczenia zespołu prądotwórczego prądotwórczego stabilności częstotliwości $\leq \pm 0,25\%$, stabilności napięcia $\geq \pm 0,5\%$ oraz THD $\leq 2\%$*
4. *W specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdział V punkt 2A Zamawiający wymaga załączenia „Wyceny kosztowej”. Czy Zamawiający pod tym pojęciem wymaga dołączenia kosztorysu do oferty?*
5. *Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilacza UPS, którego sprawność energetyczna wynosi ~92%?*

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 Zamawiający nie jest w posiadaniu schematów rozdzielnic. Wizja lokalna miała na celu zapoznanie się z istniejącym układem. Układ SZR ma zasilać wszystkie odpływy rozdzielnic głównej, bez podziału na sekcje gwarantowane i niegwarantowane.

Ad. 2 Wskazana w specyfikacji moc 400 KVA jest mocą nominalną (w trybie ciągłym) z możliwością przeciążenia o 10%.

Ad. 3 Zamawiający akceptuje wskazane parametry agregatu prądotwórczego.

Ad. 4 Zamawiający wymaga załączenia wyceny kosztowej – wycena elementów oferty.

Ad. 5 Zamawiający podtrzymuje wymaganą sprawność energetyczną min 96% zasilacza UPS.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

ST. SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faksem na nr tel. 058 3214810

Wyk. w 1 egz.:

Przesłano faksem Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, oraz strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl