

znak sprawy – 11/2012
Cp.2380.1-11/2012

Gdańsk, 25 stycznia 2012r.

.....
..... wg rozdzielnika
.....

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji
technicznej projektowej dla zamierzenia „Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Gdańsku
w ramach programu System zielonych inwestycji”
BZP Nr 19089-2012 z dnia 20.01.2012r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 20847-2012 z dnia 24.01.2012r.*

*Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy
Prawo zamówień publicznych uzupełnia materiały wyjściowe do projektowania
Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.*

ST. SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faksem na nr tel. 058 3214810

Wyk. w 1 egz.:

Przesłano faksem Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, oraz strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW W GDAŃSKU
POMORSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW
ul. Kotwiczników 20, 80-881 Gdańsk
tel./fax.: (+58) 301-62-67, 301-62-68

ZN.415/100336/2012/2012

M. P. Krawiec
P. S. Krawiec
p.o. NACZELNIK
WYDZIAŁU GOSPODARSTWA KRAJOWO-TECHNICZNEJ
KWW w Gdańsku
podinsp. Jan Majewski
2012 01. 23

NK GHI
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
W GDAŃSKU
insp. Czesław Koszykowski
20-01-2012

Gdańsk, dn. 11.01.2012 r.

P. E. Rydzewski
Do nieflegu
30.01.2012
23.01.2012
JP
Pan Czesław Koszykowski
Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
ul. Okopowa 15
80-810 Gdańsk

Dotyczy: pisma Pana Czesława Koszykowskiego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku nr Cz.210-53/2011 z dnia 19.12.2011 r. (wpłynęło dnia 23.12.2011 r.), w sprawie wytycznych do termomodernizacji budynku przy ul. Podwałe Przedmiejskie 2/4 w Gdańsku, znajdującego się w obszarze historycznego miasta Gdańska wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 8 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11 października 1947 roku – obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytków), uznanego ponadto zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 roku za pomnik historii.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z przedmiotowym wystąpieniem przekazuje następujące wytyczne konserwatorskie:

1. ze stanowiska konserwatorskiego dopuszczalne jest docieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachu styropianem, pod warunkiem że styropian nie będzie zachodził na ściany sąsiedniego budynku przy ul. Okopowej 15. Ponadto w projekcie docieplenia należy przedstawić rozwiązania szczegółowe dla styku ścian budynków przy ul. Podwałe Przedmiejskie i Okopowej 15;
2. dopuszczalna jest wymiana okien piwnicznych na okna PCV w budynku współczesnym. Okna powinny być wykonane w kolorze pozostałej stolarki okiennej;
3. nowe rynny i rury spustowe powinny być wykonane z blachy ocynkowanej lub tytanowo-cynkowej;
4. odnośnie elementów we wnętrzu, nie mających wpływu na wygląd elewacji, nie wnosi się zastrzeżeń.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja projektowa jest integralną częścią niniejszej opinii.

Powyższa opinia posiada charakter merytoryczny i nie może być traktowana jako zajęcie stanowiska w myśl art. 36 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami).

Otrzymują:

1. adresat
2. WUOZ w Gdańsku - a/a, AK

POMORSKI
Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Gdańsku

dr Marian Kwapiński

19 01 2012
2508/2012

Gdańsk, dn. 10.01.2012r.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW W GDAŃSKU
POMORSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW
ul. Kotwiczników 20, 80-881 Gdańsk
tel./fax.: (+58) 301-62-67, 301-62-68

ZN. 4151 /10497/ 2011/ 2012

H-K GHI
13-01-2012
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
W GDAŃSKU
insp. Czesław Koszykowski

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk

Dotyczy: pisma Pana Czesława Koszykowskiego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku nr Cz.210-53/2011 z dnia 28.12.2011r. (wpłynęło dnia 30.12.2011r.) w sprawie wytycznych konserwatorskich odnośnie projektu remontu budynku przy ulicy 3 Maja 7 w Gdańsku, znajdującego się w obszarze historycznego miasta Gdańska, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 8 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 października 1947 roku – obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytków), uznanego ponadto zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 roku za pomnik historii.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z przedmiotowym wystąpieniem ze stanowiska konserwatorskiego opiniuje pozytywnie przedłożony zakres prac i jednocześnie wnosi następującą uwagę: kolorystyka elewacji, kolorystyka stolarki oraz bram zewnętrznych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z PWKZ.

Dr H. Jagielski
dot. wytycznych i uwagi
połączenie do PWKZ? Proszę o
wyjaśnienie i informację.

16. STY. 2012

P. S. Kozłowski
do 17.01.2012
17.01.2012

Otrzymują:

1. adresat
2. WUOZ w Gdańsku - a/a, KS

10 01 2012
1651/2012

Cz 210-53/2011
otrzym, 17.01.2012 ER

Stroniam
17.01.2012
Monika Wójcik

POMORSKI
Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Gdańsku
dr Maria Kosińska