

znak sprawy – 25/2012
Cp.2380.1-25/2012

Gdańsk, 23 luty 2012r.

.....
..... wg rozdzielnika
.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń w budynku koszarowym nr 1, 2 KWP w Gdańsku ul. Słowackiego 161
nr ogłoszenia 40532-2012 z dnia 10.02.2012r**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedź:

PYTANIA:

Dotyczy instalacji centralnego ogrzewania:

Zaworów grzejnikowych w poz. 115 i 116 jest po 80 szt., natomiast łącznie grzejników w tym dziale w poz. 118 i 119 jest 8 szt. Podobna sytuacja jest przy poz. 151 i 152 – 12 szt. zaworów i głowic, natomiast grzejników w poz. 157 i 158 są w sumie 2 szt.

Wykonawca prosi o określenie prawidłowej ilości grzejników, zaworów i głowic termostatycznych.

ODPOWIEDZI:

Podane ilości zaworów grzejnikowych, jak również grzejników są prawidłowe i te ilości podane w przedmiarach należy wycenić. Różnice w ilościach grzejników i zaworów wynikają wyłącznie z faktu montażu zaworów na istniejących już grzejnikach i montażu nowych grzejników, które wskazano w przedmiarach robót.

ST. SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faksem na nr tel. 058 3214810

Wyk. w 1 egz.:

Przesłano faksem Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, oraz strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl