

znak sprawy – 141/2912
Cp-2380.1-141/2012

Gdańsk 9 sierpnia 2012r

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie w kanalizacji teletechnicznej TP SA trzech przyłączy światłowodowych Policji w Chojnicach, Człuchowie, Kwidzynie*
Nr ogłoszenia BZP 280254-2012 z dnia 01.08.2012r
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 292958-2012 z dnia 09.08.2012

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że zmieniono ogłoszenie

BYŁO: Zaprojektowanie i wybudowanie w kanalizacji teletechnicznej TP SA trzech przyłączy światłowodowych Policji oraz kabla wewnętrznego pośredniczącego w Chojnicach, Człuchowie, Kwidzynie.

WINNO BYĆ: Zaprojektowanie i wybudowanie w kanalizacji teletechnicznej TP SA trzech przyłączy światłowodowych Policji w Chojnicach, Człuchowie, Kwidzynie.

Ponadto Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

Pytania:

1. W Programie Funkcjonalno-Użytkowym w punkcie Ad.1 dotyczącym budowy przyłącza w Chojnicach w podpunkcie c) jest budowa studni zapasu kabla. Czy dana pozycja obejmuje budowę studni kablowej – jeśli tak to jakiego typu?
2. Czy kanalizacja TPSA ma połączenie z kanalizacją PSP i czy są istniejące przyłącza kanalizacyjne do budynków dla 3 relacji?
3. Czy w ramach realizacji zamówienia planowana jest budowa kanalizacji - w programie funkcjonalno-użytkowym w zakresie prac nie mam jej wymienionej ale w zakresie prac projektowych jest mowa o uzgodnieniach na ZUD. Prosiłby o podanie długości budowanej kanalizacji dla poszczególnych relacji wraz z ilością studni.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1. W Chojnicach należy zaprojektować 1 studnię typu SKR-1 zapasu kabla światłowodowego wraz z przyłączem do kanalizacji TPSA, uzyskać odpowiednie zgody i decyzje administracyjne, wybudować studnię wraz z przyłączem.

Studnię i przyłącze należy zalegalizować zgodnie z Prawem Budowlanym.

Ad. 2. TAK

Ad. 3. NIE

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak-Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 810

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl oraz przesłano faxe/e-maliem Wykonawcom

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl