

znak sprawy – 169/2912
Cp-2380.1-169/2012

Gdańsk 12 października 2012r

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie pomiarów elektrycznych we wszystkich obiektach służbowych KWP w Gdańsku na terenie województwa pomorskiego*

Nr ogłoszenia BZP 385650-2012 z dnia 08.10.2012r

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły n.w. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

Przy pomiarach instalacji, zawsze jest tak, że ilość punktów pomiarowych przy badaniu ochrony od porażeń jest większa niż ilość obwodów dla których mierzy się instalację (np. na jednym obwodzie jest gniazdek 230V), w związku z powyższym czy podtrzymujecie Państwo zakresy pomiarów podane w ogłoszeniu.

ODPOWIEDŹ:

Niestety założenie Oferenta o ilości punktów pomiarowych jest błędne. W przypadku większej ilości opraw oświetleniowych w II klasie izolacji czy urządzeń warsztatowych zasilanych napięciem bezpiecznym może zachodzić sytuacja, w której ilość pomiarów rezystancji izolacji przewyższa ilość pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej. Wobec powyższego Zamawiający podtrzymuje zakresy pomiarów podanych w ogłoszeniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 81

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl oraz przesłano faxe/e-maliem Wykonawcom

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl